

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Na podstawie art. 137 ust. Prawo zamówień publicznych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla przetargu nieograniczonego 18/NTSI/2023 pn. „Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Żywcu – dostawy”, dokonuje się następującej zmiany:

SWZ:

1) SWZ – strona 26,27, rozdział 15 „Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert”, pkt 15.2 oraz 15.3 – było:

15.2. Termin składania ofert do dnia: 25.01.2024 r., godz. 10:00.

15.3. Termin otwarcia ofert: 25.01.2024 r., godz. 11:15.

otrzymują nowe brzmienie:

15.2. Termin składania ofert do dnia: 31.01.2024 r., godz. 10:00.

15.3. Termin otwarcia ofert: 31.01.2024 r., godz. 11:15.

2) SWZ – strona 28, rozdział 16 „Termin związania ofertą”, pkt 16.1 – było:

16.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 23.04.2024r.

otrzymuje nowe brzmienie:

16.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 28.04.2024r.

3) SWZ – strona 32, rozdział 20 „Wymagania dotyczące wadium”, pkt 20.2 – było:

20.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 25.01.2024r. godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

otrzymuje nowe brzmienie:

- 20.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 31.01.2024r. godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

SWZ – załącznik nr 2 „Wzór umowy”

1. Załącznik nr 2 do SWZ „WZÓR UMOWY”, strona 4 (dotyczy: zadanie 1: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z przebudową budynku, zadanie 2: Montaż wirówki osadu, zadanie 3: Wymiana dmuchaw), – § 3, ust. 3 – było:
3. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w częściach na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego.

otrzymuje nowe brzmienie:

3. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w częściach na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego, nie częściej niż raz na 3 miesiące.
2. Załącznik nr 2 do SWZ „WZÓR UMOWY”, strona 4 (dotyczy: zadanie 1: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z przebudową budynku, zadanie 2: Montaż wirówki osadu, zadanie 3: Wymiana dmuchaw), – § 3, ust. 4 – wykreśla się w całości zapis:
4. Zamawiający informuje że środki na rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie realizowane z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, zgodnie z powyższym strony będą obowiązywały ogólne wytyczne i zasady wynikające z regulaminu WFOŚiGW w Katowicach.
3. Załącznik nr 2 do SWZ „WZÓR UMOWY”, (dotyczy: zadanie 1: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z przebudową budynku), – wprowadza się ust. 16 do § 1, który brzmi:
16. Wykonawca wymaga aby agregat posiadał Certyfikat NC RfG, który będzie musiał zostać dostarczony Zamawiającemu najpóźniej wraz z wnioskiem materiałowym. Będzie to dokument niezbędny do uzyskania zatwierdzenia aby urządzenie mogło zostać wbudowane.

Zadanie 1: „Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z przebudową budynku” - Zamawiający informuje, że nastąpiła rozbieżność w zapisach zamieszczonego Zał. nr 1.9 do SWZ "Projektu wykonawczego branży elektrycznej wł. generatora" pomiędzy opisami zamierzenia a zapisami w schematach zarówno w schemacie zasilania jak i w schemacie ideowym zasilania obiektu. Rozbieżność dotyczy parametrów łącznika sekcyjnego 2-3 (6Q23), który zgodnie z opisem należy wymienić na wyłącznik o prądzie

1600A (na schemacie błędnie widnieje 1000A). Wymiana istniejącego wyłącznika wiąże się w dostosowanie połączeń elektrycznych do nowych wartości prądowych.

W dniu dzisiejszym umieszczono poprawione rysunki pn.: schemat zasilania oraz schemat ideowy zasilania obiektu.

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Halina Staszekiewicz

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.
34-300 Żywiec, ul. Bracka 66
tel. 33-860-64-00, fax 33-860-63-10
Regon 070540957 NIP 553-010-10-94