

Czernikowo, dnia 20.04.2022 r.

IWP.271.1.4.1.2.2022

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C, 101160C w miejscowościach Makowiska i Kielpiny opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00109737/01.

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Pytanie

Dotyczy D.05.03.05A, D.05.03.05B W SST stwierdzono niespójność w zakresie wytycznych technicznych dotyczących projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych. Wnosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe na przedmiotowym zadaniu należy zaprojektować w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014 przywołane w każdej z SST w pkt. 10.3 dla kategorii ruchu KR 1-2. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Wyjaśnienie nr 1:

Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014.

2. Pytanie

Dotyczy D.05.03.05A, D.05.03.05B W SST w pkt. 5.8 tablica 14 dla projektowanej mieszanki na warstwę ścieralną (AC 11 S, KR 1-2) oraz w pkt. 5.8 tablica 15 dla projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą (AC 16 W, KR 1-2) podano niewłaściwe wartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z tablicą 16 z WT-2 2016, część II „Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający potwierdza, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach muszą być zgodne z tablicą 16 z WT 2 2016 – część II „Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.

3. Pytanie

Dotyczy D.05.03.05B Specyfikacja nie zawiera informacji nt. możliwości zastosowania granulatu asfaltowego do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą. Ze względu na brak technologicznego uzasadnienia wykluczenia granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych wnosimy o dostosowanie zapisów SST, które będą zgodne z dokumentem technicznym WT-2 2014, który dopuszcza ten materiał w ilości do 20% "metodą na zimno". Stosowanie granulatu asfaltowego każdorazowo potwierdzone jest oznaczeniem wymaganych parametrów gotowej mieszanki w badaniu typu w związku z tym nie wpływa on negatywnie na jakość mieszanki i pozwala obniżyć koszty inwestycji. Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest

pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą granulatu asfaltowego w ilości 20% zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumencie technicznym WT-2 2014 przywołanym w pkt. 10.3 SST?

Wyjaśnienie nr 3:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie, do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą, granulatu asfaltowego w ilości do 20% zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumencie technicznym WT-2 2014.

4. Pytanie

Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych. Jeżeli tak, to prosimy o określenie lokalizacji, powierzchni oraz warstw konstrukcyjnych.

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych.

5. Pytanie

Prosimy o określenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Wyjaśnienie nr 5:

Oznakowanie poziome powinno zachować trwałość i utrzymanie parametrów w całym okresie przewidzianym gwarancją. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert i będzie oceniany przez Zamawiającego, zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w Formularzu ofertowym.

6. Pytanie

Prosimy o uzupełnienie SST odnośnie oświetlenia hybrydowego.

Wyjaśnienie nr 6:

Oświetlenie hybrydowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – Opis techniczny pkt 7.7 - 7.14.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przemysław Pujer
Przewodniczący Komisji Przetargowej