

Szczytno, dnia 3 kwietnia 2023 r.

**Nasz znak: RR.PFZ.271.6.2023**

**WSZYSCY WYKONAWCY**

Dotyczy postępowania: „**Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szczytno**”

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia treść zapytań z dnia 03.04.2023 r. wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie włączów żeliwno betonowych na kanalizacji deszczowej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza stosowania włączów żeliwno-betonowych na kanalizacji deszczowej.**

**Pytanie 2**

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie zwężek zamiast pokryw odciążających w studniach na kanalizacji deszczowej?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie zwężek zamiast pokryw odciążających w studniach na kanalizacji deszczowej.**

Udzielona odpowiedź stanowi integralną część SWZ z dnia 06.03.2023 r. i jest wiążąca dla Wykonawców od chwili ogłoszenia treści niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Zamawiający informuje, iż w związku niniejszymi z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 11.04.2023 roku o godzinie 11:00.**

Z poważaniem  
**Wójt Gminy Szczytno**  
*Sławomir Wojciechowski*