



Numer sprawy: WO.272.2.1.2024.BT

Włodawa, dnia 12.03.2024 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz poprawa parametrów melioracji szczegółowej na terenie gminy Stary Brus, powiat włodawski.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie parametrów sadzonek drzew do nasadzeń.

Odpowiedź:

Zgodnie z **Projektem wykonawczym**, który jest jednym z elementów dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ „zaplanowano wykonanie nasadzeń 90 szt. drzew liściastych w ciągu drogi wewnętrznej nr 11”. Zamawiający precyzuje, że wymóg dotyczy sadzonek drzew liściastych min. 3 letnich.

Pytanie nr 2

Prosimy o załączenie zestawienia drzew do wycinki z podaniem obwodu pnia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że **Projekt wykonawczy**, który jest jednym z elementów dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ, zawiera w części opisowej dla każdej drogi oddzielnie, zestawienie ilości drzew do wycinki z podaniem obwodu pnia na wysokości 130 cm.

SEKRETARZ

mgr Jadwiga Czoprańska