

Gmina Chęciny
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny

Pismo znak: **ZP-IX.271.5.2023.PN/3**

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach gm. Chęciny" – znak sprawy ZP-IX.271.5.2023.PN.

Zamawiający, **Gmina Chęciny**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Wykonawca na podstawie art.135 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wnosi o wyjaśnienie treści S.W.Z. t.j.:

1. Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (pkt 20) należy przesunąć w gruncie wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem gr. projektowanego ocieplenia. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rzut z zaznaczeniem miejsca lokalizacji oraz ilości wpustów objętych przedmiotem zamówienia.
2. Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (pkt 24) należy wykonać inspekcje telewizyjną odcinków i studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o profil kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z podaniem długości odcinków objętych przedmiotem zamówienia.
3. Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (pkt 25) należy wykonać drenaż wokół budynku. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o profil drenażu wraz z podaniem długości drenażu objętego przedmiotem zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- Ad 1.** Lokalizacja oraz ilość wpustów została wskazana w dokumentacji projektowej Tom 2 Projekt Architektoniczno-budowlany, rys. "A4_A_rzut dachu" oraz rys. A-4_B Rzut dachu zakres prac daszki i zadaszenia - ilość wynosi 11 szt.
- Ad.2.** W ramach zamówienia należy wykonać inspekcję telewizyjną wszystkich odcinków i studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działkach nr : 966/4, 967/4, 968/4, 969/4, 970/4 obręb 01 Chęciny (wg rysunku Z-1 w granicach A-B-C-D-E-F-G-A) - około 45 mb. Zamawiający nie posiada profilu kanalizacji. Zakładamy, że rzędne studzienek są takie jak na zagospodarowaniu terenu, natomiast określenie spadków rzeczywistych jest przedmiotem niniejszego zamówienia.
- Ad.3.** Lokalizacje i długość drenażu pokazano na rys. "drenaż_lao" - drenaż opaskowy części wschodniej - "około 570 mb. Szczegóły dotyczące spadku zawarto na rysunku o nazwie "drenaż_lao".

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nędark
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny