

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

dot. postępowania na zadanie pn.:
**„Świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów
SP ZOZ MSWiA w Opolu i jego terenu”**

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2020 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

Proszę o dokładne opisanie elementu usługi dotyczącego monitoringu systemu CCTV w ramach usługi ochrony mienia w postępowaniu na te usługi.

Budynek szpitala wyposażony jest w sygnalizację alarmu pożaru na którą składają się m. in. adresowalna instalacja czujek dymu, sprowadzona do centrali SAP zlokalizowanej w pomieszczeniu Izby Przyjęć na parterze szpitala. Sygnały z centrali są przekierowywane do Straży Pożarnej. Zadaniem służby ochrony jest, aby w ciągu 8 minut od sygnału z centrali ustalić stan faktyczny w zaadresowanej lokalizacji i w przypadku fałszywego alarmu lub alarmu nie uzasadniającego przyjazd jednostki Straży Pożarnej, podjąć stosowne działania oraz zresetować system.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia ma taki punkt "8. Monitorowanie pracy systemu sygnalizacji przeciwpożarowych i monitoringu

z kamer." Jakie są systemy CCTV obecne na obiekcie. Model, typ urządzeń - parametry techniczne. Opis w załączniku opis przedmiotu zamówienia jest bardzo ogólny i nieprecyzyjny.


Firma ochraniająca otrzyma dostęp do systemu monitorowania w ramach którego działają trzy rejestratory: DHI-NVR410, DHI-NVR423 i 26 kamer IP IPC-HDW12205 . Monitorowanie systemu polega na analizie systemu monitorowania obiektów i terenu zewnętrznego, podłączonego do stacji monitorowania firmy ochraniającej .

Proszę o wyjaśnienie punktu nr 27 Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1:

27. Wynajęcie pomieszczenia o powierzchni 5m² przeznaczonych dla pracowników pełniących służbę w obiekcie Szpitala w kwocie brutto 15,00 zł /m²"

Proszę o wyjaśnienie - co autor miał na myśli.

Dla potrzeb szatniowo – socjalnych oraz przechowywania kluczy do wejść budynku szpitala, przychodni oraz bram wejściowych na teren zewnętrzny jednostki, SP ZOZ może udostępnić w drodze wynajmu pomieszczenie zlokalizowane w holu przy wejściu głównym do budynku szpitala, na warunkach określonych w zamówieniu.

wz. Dyrektora
SP ZOZ MSWiA w Opolu

lek. med. Jacek Kłós