


Lfd. Nr.	Anzahl	Pos.- Nr.	Benennung	Typ	Fabrikat	Bemerkung
1	2		Anreihgehäuse	PS4285600	Rittal	
2	2		Sockel 200mm	SO2840200	dto.	
3	1		Seitenwand (VE=2)	PS4185200	Dto.	
4	1		Anreihsatz (VE=6)	PS4580000	Dto.	
5	1		Anreihwinkel (VE=4)	PS4582000	Dto.	
6	2		Abfangschiene	2063f	EGH	
7	2		Moosgummi	SZ2573000	Rittal	
8	2		Wandgehäuse	AE1010600	Dto.	
9	8		Wandhalter Edelstahl	SZ2583000	Dto.	
10	2		ALU-Schild grav.	BS84x24	Kraut	
11	6		Kabelverschraubung PVC	Skintop-M16 (PVC)	EGH	
12	6		Gegenmutter	Skintop GMP-M16 (PVC)	Dto.	
13	2		Kabelverschraubung PVC	Skintop-M25 (PVC)	Dto.	
14	2		Gegenmutter	Skintop GMP-M25 (PVC)	Dto.	
15	1	100Q0	Hauptschalter	P3-100/EA/SVB	Moeller-Electric	
Geräteleiste: zu Schaltplan Nr.:		593/7469-4 593/7468-4 Steuerung	Blatt 1 von 8 Winkelpresse		Änderungen:	
Projekt:			Grundriss/Polen	Gezeichnet	Datum	Name
				Geprüft	12.07.2001	WG/ma
				Normgepr.		
					 BELLMER	

Lfd. Nr.	Anzahl	Pos.- Nr.	Benennung	Typ	Fabrikat	Bemerkung	
16	8		Reihenklemme 100A	UK35	Phönix		
17	4		PE-Klemme 100A	USLKG35-1	Dto.		
18	4		Blitzschutz 1-p	Dehnguard 275 #900600	Dehn		
19	2		Sicherungssockel E27	S27-1/C	Moeller-Electric		
20	2		Haube für S27	H-S27-1	Dto.		
21	2		Sicherungszubehör	Passeinsatz E27 10A	EGH		
22	2		Sicherungszubehör	Sicherungspatrone E27 10a	Dto.		
23	2		Sicherungszubehör	Schraubkappe E27	Dto.		
24	2	100E1,100E2	Schrankleuchte	PS4143000	Rittal		
25	1	100F04	LS-Schalter 1p	FAZ-B6	Moeller-Electric		
26	2	100F05,100F06	Sicherungssockel E33	S33/C	Dto.		
27	6		Sicherungszubehör	Sicherungspatrone E33 63A	EGH		
28	6		Sicherungszubehör	Schraubkappe E33	Dto.		
29	2	100S1,100S2	Temperaturregler	SK3110000	Rittal		
30	1	100M1	Lüfter	SK3325100	Dto.		
Geräteliste:			Änderungen:				
Zu Schaltplan Nr.:		Datum					Name
Projekt:		Gezeichnet					WG/ma
			Grudziadz/Polen	Geprüft			
				Normgepr.			
			 BELLMER				

Lfd. Nr.	Anzahl	Pos.- Nr.	Benennung	Typ	Fabrikat	Bemerkung
31	7		Durchgangsklemme	UK3N	Phönix	
32	3		PE-Klemme 25A	USLKG5-1	Dto.	
33	4	100Q1-100Q4	Motorschutzschalter	PKZM0-1,6	Moeller-Electric	
34	2	100T1,100T2	Steuertransformator	E500(400V/230V)	Roller+Fischer	
35	2	100T3,100T4	Netzgerät	Sitop Power 20A	Kundenbeistellung	
36	20	100F2-100F21	LS-Schalter 1p	FAZ-B6	Moeller-Electric	
37	18		Normalhilfsschalter	FAZ/FIP-XHI11	Dto.	
38	40		Druchgangsklemme	UK3N	Phönix	
39	4		Trennklemme	UK5-MTK	Dto.	
40	2		Profilschiene		Kundenbeistellung	
41	1		Stromversorgung		Dto.	
42	1	100OA00	Zentralbaugruppe	CPU315-2DP	Dto.	
43	4	100OA02-03,1002A02-03	Eingabe	6ES7321-1BL00	Dto.	
44	3	100OA04,100OA07,1002A04	Ausgabe	6ES7322-1BL00	Dto.	
45	2	100OA05,112A05	Analogeingabe	6ES7331-7KF01	Dto.	
Geräteleiste:		593/7469-4	Blatt 3 von 8		<div></div> <div>BELLMER</div>	
zu Schaltplan Nr.:		593/7468-4	Winkelpresse			
Projekt:		Steuerung				
			Grundriss/Polen	Gezeichnet	Änderungen:	
				Geprüft	Datum	Name
				Normgepr.	12.07.2001	WG/ma

Lfd. Nr.	Anzahl	Pos.- Nr.	Benennung	Typ	Fabrikat	Bemerkung
46	1	1002A00	Anschaltung	IM153	Kundenbeistellung	
47	2	100A1,100A1.1	Touchpanel	TP27	Dto.	
48	2		Sichthaube		Dto.	
49	2	150S1,2150S1	Drucktaster IÖ	RD-10/K01	Moeller-Electric	
50	2		Schildträger sw	RBS-X	Dto.	
51	2		Einlegeschild grav.	XB-SOND-GV	R+G	
52	2	150SH2,2150SH2	Leuchtdrucktaste ws	RLT-WS	Moeller-Electric	
53	2		Kontaktblock 1S	BK10	Dto.	
54	2		Lampenfassungselement	EF	Dto.	
55	2		Glühlampe 24V, 2W	GL24	Dto.	
56	2		Schildträger sw	RBS-X	Dto.	
57	2		Einlegeschild grav.	XB-SOND-GV	R+G	
58	2	150K1,2150K1	Hilfsschütz 4S	DILER-40(230V50HZ)	Moeller-Electric	
59	4	300K1M,500K1M,2300K1M,2500K1M	Schütz 4KW/AC3	DIL00M(230V50HZ)	Dto.	
60	2	400K1M,2400K1M	Kleinschütz 4KW 1S	DILEM-10(230V50HZ)	Dto.	
Geräteleiste: Zu Schaltplan Nr.: Projekt:			593/7469-4 593/7468-4 Steuerung	Blatt 4 von 8 Winkelpresse		
			Grundziadz/Polen		Änderungen:	
			Gezeichnet	Datum	Name	
			Geprüft	12.07.2001	WG/ma	

Lfd. Nr.	Anzahl	Pos.- Nr.	Benennung	Typ	Fabrikat	Bemerkung
61	1	150A1	Not-Aus-Schaltgerät	3TK2804-0AL2	Siemens	
62	1	150A2	Erweiterung Not	3TK2907-0AL2	Dto.	
63	3	150S1,150S3,150S3.1	Not-Aus-Taster	RPV/K01	Moeller-Electric	
64	3		Not-Aus-Schild	1AK	Dto.	
65	2	150H10,2150H10	Hupe 230V, 100dB	E2620 230V	Eichhoff	
66	44	150K2-K22,200K1,300K2-K3,350K1-K2,400K1-K3,500K1,650K1,2150K2-K6,2300K2-K3,2350K1-K2,2400K1-2500K1	Relaismodul 24VDC/1S	PLC-RSC-24DC/21	Phönix	
67	5	250Q1,650Q2,650Q3,650Q5,2250Q1	Motorschutzschalter	PKZM0-1,6	Moeller-Electric	
68	5		Normalhilfsschalter 1S1Ö	+NHI11-PKZ0	Dto.	
69	7	250K1M,650K1M-650K5M,2250K1M	Kleinschutz 4KW, 1S	DILEM-10-G(24VDC)	Dto.	
70	4	300Q1,500Q1,2300Q1,2500Q1	Motorschutzschalter	PKZM0-10	Dto.	
71	4		Normalhilfsschalter 1S1Ö	+NHI11-PKZ0	Dto.	
72	4	300U1,500U1,2300U1,2500U1	Frequenzumrichter	VLT5008	Kundenbeistellung	
73	2	300K1,2300K1	Hilfsschutz 4S	DILER-40-G(24VDC)	Moeller-Electric	
74	2	300P1,2300P1	Betriebsstundenzähler	Typ: 631.1 230V	Bauser	
Geräteliste:			Änderungen:			
Zu Schaltplan Nr.:			Datum		Name	
Projekt:			Gezeichnet		WG/ma	
			Geprüft			
			Normgepr.			
			Grudziadz/Polen			
Blatt 5 von 8						
Winkelpresse						
<div><div></div><div>BELLMER</div></div>						

Lfd. Nr.	Anzahl	Pos.- Nr.	Benennung	Typ	Fabrikat	Bemerkung								
75	2		ALU-Schild grav.	BS45-grav.	Kraut									
76	2	300U2,2300U2	Messumformer	AD-FM400GA	Kundenbeistellung									
77	2	350Q1,2350Q1	Motorschutzeschalter	PKZM0-16	Moeller-Electric									
78	2		Normalhilfsschalter 1S1Ö	+NHI11-PKZ0	Dto.									
79	2	350K1M,2350K1M	Schutz 7,5KW/AC3 1S1Ö	DIL0M/11(230V50HZ)	Dto.									
80	2	350K1T,2350K1T	Zeitrelais	ETR4-69-A	Dto.									
81	2	400Q1,2400Q1	Motorschutzeschalter	PKZM0-4	Dto.									
82	2		Normalhilfsschalter 1S1Ö	+NHI11-PKZ0	Dto.									
83	2	400U1,2400U1	Frequenzumrichter	VLT5003	Kundenbeistellung									
84	2	500U3,2500U3	Auswertegerät	3RX2110	Dto.									
85	2	500U4,2500U4	Trennverstärker	AD-TV 22GL	Dto.									
86	1	650Q1	Motorschutzeschalter	PKZM0-2,5	Moeller-Electric									
87	1		Normalhilfsschalter 1S1Ö	+NHI11-PKZ0	Dto.									
88	1	650Q4	Motorschutzeschalter	PKZM0-0,63	Moeller-Electric									
89	1		Normalhilfsschalter 1S1Ö	+NHI11-PKZ0	Dto.									
Geräteleiste:		593/7469-4	Blatt 6 von 8		<div>Änderungen:</div> <table><tr><th>Datum</th><th>Name</th></tr><tr><td>12.07.2001</td><td>WG/ma</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		Datum	Name	12.07.2001	WG/ma				
Datum	Name													
12.07.2001	WG/ma													
zu Schaltplan Nr.:		593/7468-4	Grudziadz/Polen											
Projekt:		Steuerung	Winkelpresse											
			Gezeichnet		<div></div> <div>BELLMER</div>									
			Geprüft											
			Normgepr.											

Lfd. Nr.	Anzahl	Pos.- Nr.	Benennung	Typ	Fabrikat	Bemerkung
90	1	650U1	Auswertegerät	Seepex	Kundenbeistellung	
91	172		Druchgangsklemme	UK3N	Phönix	
92	42		PE-Klemme 25A	USLKG5-1	Dto.	
93	5		Sicherungsklemme 230VAC	UK5-HESILA250	Dto.	
94	5		Feinsicherung 2A		Dto.	
95	12		Reihenklemme 25A	UK5N	Dto.	
		Mitlieferung: *****				
1	2		Hauptschalter	P1-25/I2/SVB/HI11	Moeller-Electric	
Geräteliste: Zu Schaltplan Nr.: Projekt:			593/7469-4 593/7468-4 Steuerung	Änderungen: Name WG/ma		
			Blatt 7 von 8 Winkelpresse	Datum 12.07.2001		
			Grudziadz/Polen	Gezeichnet Geprüft Normgepr.		

