


$\pm 0.00 = \text{wg proj. arch.}$ 

BETON KONSTRUKCYJNY:

- Klasa - B25 (C20/25) - stopy fundamentowe
- w/c - 0,65; Min. zawartość cementu - 260 kg/m³
- Osiłina Cmin - spód 50 mm, pozostałe 30 mm dla elementów posadowienia (do lica prętów głównych)
- Odczynka ośliny - ΔCdev - 10 mm
- Konsystencja - S3 plastyczna
- Kruszywo łamane - 1-6/32 mm

STAL ZBROJENIOWA:

- A-IIIN, np.: B500SP , BS500S, RB500W, Rb500, ftk =500 MPa

UWAGA:

- Przed rozpoczęciem prac budowlanych potwierdzić zgodność geomatryczną sióp fundamentowych z projektem zmian branży architektonicznej
- Wszełkie rozbieżności w stosunku do założeń projektu architektonicznego zgłosic projektantowi w celu analizy i dokonaniu korekty
- Wykopy należy chronić przed dodatkowym zasileniem wodami opadowymi.

PRACE ZIEMNE:

- Gruni w otwartym wykopie chronić przed przemarzaniem i zawiłgocenien, aby niespodowować uplastycznienia i pogorszenia nośności. W czasie wykonywania robót ziemnych należy w ciągu jednego dnia pogłębic wykop do żądanej głębokości i wykonać warstwy izolacyjne. Następnie niezwłocznie wykonać pozostałą część fundamentu, po rozsławianiu zabezpieczyć przeciwwilgociowo.
- W przypadku uplastycznienia się podłoża (dotyczy gruntów spoistych), spowodowanych występowaniem dużych opadów lub przedostawiam się do wykopu wód gruntowych należy bezwzględnie wybrać warstwę uplastyczną i zastąpić warstwą chłodego betonu B10 (C8/10).

ZABEZPIECZENIA ELEM. BETONOWYCH:

- Wynagania dotyczące układania oraz pielęgnacji betonu wg opisu technicznego

EAPROJEKT
mgr inż. Michał Stefaniewicz
ul. Sakona 1B/23
73-110 Siargard

NIP:864-220-09-52
REGON:321155458
tel:501-465-979
e-mail:stefaniewicz.m@wp.pl

WSZEŁKIE PRAWA ZAŚTRZEŻONE Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z 04.02.1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione.

INWESTOR:

Gmina Lipiany
Plac Wolności 1
74-240 Lipyń

TEMAT:

Budowa wieży widkowej o konstrukcji drewnianej o wysokości do 16m na dz. nr 1/5 obręb 2 miasto Lipyń

RYSUNEK:

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE POSADOWIENIA
RZUT

Faza:
PW

BRANZA:
KONSTRUKCIA

SKALA:
1:50

DATA:
06.02.2023

NR RYS.
K.1