

PG1: PODŁOGA NA GRUNCIE W CZ. ISTNIEJĄCEJ
- DO POZOSTAWIENIA

PG2: PODŁOGA NA GRUNCIE W CZ. ROZBUDOWY
TERAKOTA/ GUMOWE PODKŁADY 2 CM
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA C12/15 5 CM
FOLIA IZOLACYJNA
POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100-038 20 CM
FUNDAMENT ANTYRADOB 4,0 SZYBKI PROFIL SBS
PODKŁAD GRUNTUJĄCY SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
PŁYTA BETONOWA C8/10 12 CM
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA ~30 CM
GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

SF1: ŚCIANA FUNDAMENTOWA W CZ. ISTNIEJĄCEJ
- DO POZOSTAWIENIA

SF2: ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEW. W CZ. ROZBUDOWY
MATA DRENUJĄCA ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS
PŁYTA TERMOIZOLACYJNA XPS ODMIANY MIN 300 10 CM
HYDROIZOLACJA PIONOWA: PODKŁAD GRUNTUJĄCY: SIPLAST
PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
HYDROIZOLACJA: IPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS
2XHYDROIZOLACJA SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS
ŚCIANA MONOLITYCZNA WYLEWANA C16/20 24 CM
HYDROIZOLACJA SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS

SF3:ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEW. W CZ. ROZBUDOWY
HYDROIZOLACJA PIONOWA: PODKŁAD GRUNTUJĄCY: SIPLAST
PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
HYDROIZOLACJA: IPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS
2XHYDROIZOLACJA SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS
ŚCIANA MONOLITYCZNA WYLEWANA C16/20 24 CM
HYDROIZOLACJA SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS

D1: DACH ZE SPADKIEM 25° W CZ. ISTNIEJĄCEJ-NIEOCIEPLONE PODDASZE
BLACHA TRAPEZOWA 2 CM
ŁATY 6X4 CM 4 CM
KONTRŁATY 2,5X4 4 CM
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
WEŁNA MIĘDZY KROKWIAMI 8X18 CM 18 CM
FOLIA PAROSZCZELNA

D2: STROODACH W CZ. ROZBUDOWY
PAPA NAWIERZCHNIOWA EXTRADACH TOP 5,2 0,05 CM
PAPA PODKŁADOWA GLASBIT G200 S40 + MOCOWANIE MECHANICZNE 0,04 CM
TERMOIZOLACJA STYROPIAN ICOPAL ROOF EPS 100
+ KLINY SPADKOWE STYROPIANOWE MIN. 25,0 CM
PAPA PODKLADOWA PAROIZOLACYJNA ICOPAL FOALBIT AL
NADBETON 7 CM
STROP GĘSTOŻEBROWY Z BELKAMI SPRĘŻONYMI Z BETONU C50/60 20 CM
SUFIT PODWIESZANY / PRZESTRZEŃ TECHNICZNA ~50 CM

P1: STROP MIĘDZYKONDYGACYJNY W CZ. ISTNIEJĄCEJ

PROWIZORYCZNA PODŁOGA Z DESEK 2 CM
LEGARY/WEŁNA MINERALNA ~20 CM
FOLIA B
STROP WYLEWKA BETONOWA 7CM
STYROPIAN 10+5CM

S1: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W CZ. ISTNIEJĄCEJ
- DO POZOSTAWIENIA, MIEJSCOWA PRZEBUDOWA OZNACZONA NA RZUTACH
I UZUPEŁNIENIE OTWORÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO CIĘTEGO

S2: ŚCIANA KOLANKOWA W CZ. ISTNIEJĄCEJ

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY 0,5 CM
ŚCIANA POMURÓWKA POD WIENIEC DACHOWY Z BETONU KOMÓRKOWGO 24 CM
DYLATACJA/FOLIA PE 2 CM
ŚCIANA WŁAŚCIWA ISTNIEJĄCA ~24 CM
TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY 0,5 CM

P2: STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY W CZ. ROZBUDOWY
GUMOWY PODKŁAD NAWIERZCHNIA SPORTOWA 2 CM
WYLEWKA CEMENTOWA 5 CM
FOLI A PE
STYROPIAN p. STEPROCK HD 5 CM
FOLIA POLIETYLENOWA
NADBETON 7 CM
STROP GĘSTOŻEBROWY Z BELKAMI SPRĘŻONYMI Z BETONU C50/60
SUFIT PODWIESZANY / PRZESTRZEŃ TECHNICZNA ~50 CM

S4: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W CZ. ROZBUDOWY
PŁYTA WŁÓKNO -CEMENTOWA/ PANELE ELEWACYJNE DREWNOPODOBNE
NA RUSZCIE ALUMINIOWYM 0,8 CM
FOLIA PROPRZEPUSZCZALNA
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ 20 CM
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO 24 CM
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 0,5 CM

S5: ŚCIANA ATTYKI W CZ. ROZBUDOWY
TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY 0,5 CM
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ 20 CM
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO 24 CM
STYROPIAN EPS 100 12 CM
TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY 0,5 CM

S6: ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA W CZ. ROZBUDOWY
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 0,5 CM
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO 24 CM
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY 0,5 CM

UT1: UTWARDZENIE - KOSTKA BRUKOWA
KOSTKA BETONOWA 6 CM
PODSYPKACEMENT.-PIASK. 5 CM
POSPÓŁKA min. 30 CM
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA- PIASEK 10 CM
GRUNT RODZIMY

UT2: UTWARDZENIE - ASFALT
WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO 5 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 5 CM
POSPÓŁKA min. 30 CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z HUDEGO BETONU CEMENT. 20 CM
GRUNT RODZIMY

D3: ZADASZENIE

PAPA NAWIERZCHNIOWA 0,05 CM
PAPA PODKŁADOWA 0,04 CM
TERMOIZOLACJA STYROPIAN EPS 100
+ KLINY SPADKOWE STYROPIANOWE MIN. 12,0 CM
FOLIA PE
PŁYTA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ 5 CM
TYNK CIENKOWARTSWOWY

S7: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W CZ. ROZBUDOWY
PŁYTA WŁÓKNO -CEMENTOWA NA RUSZCIE ALUMINIOWYM 0,8 CM
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO 24 CM
PŁYTA WŁÓKNO -CEMENTOWA NA RUSZCIE ALUMINIOWYM 0,8 CM

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez DRAFT

DRAFT PROJEKTY BUDOWLANE
ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszów
tel: 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl

Obiekt:
Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz wentylacji mechanicznej.

Lokalizacja inwestycji:
Działki nr ewid.: 1251/16
Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko
Obr. ewid.: 0001 JASIONKA

Inwestor:
Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ CC

Projektował:			
Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. arch. Agata Jasińska-Malec	Architektura	Rz/A-09/06	
Sprawdzał:			
mgr inż. arch. Tomasz Malec	Architektura	61/06/SLOKK/II	

Data:	Skala:	Numer rysunku
IV 2020	1:50	**A8**