

Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2023-01-24

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.2.2023.TB

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Przebudowa drogi gminnej ul. Piastowskiej w m. Pobierowo na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Polną” .

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytania złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania:

„pytanie nr 1

Czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję na wycinkę drzew oraz plan z oznaczonymi drzewami przeznaczonymi do wycinki

pytanie nr 2

Jakiej wysokości słupy oświetleniowe należy wykonać? W opisie technicznym są 6,5 m, na PZT są 7 metrowe

pytanie nr 3

Jakiego rodzaju kostkę betonową należy zastosować na jezdni i chodniku, zjazdach oraz w jakich kolorach?

pytanie nr 4

Czy w okresie wakacyjnym będzie możliwość prowadzenia robót?”

Odpowiedź Zamawiającego.

Ad. 1

Zamawiający będzie w posiadaniu prawomocnej decyzji na wycinkę kolidujących drzew w dacie przekazania placu budowy. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki oraz plan zagospodarowania terenu z naniesionymi drzewami w załączeniu.

Ad. 2

Należy zastosować słupy aluminiowe o wysokości 6,5 [m] z wysięgnikami o wysokości 0,7 [m] i długością ramienia 1,5 [m]. Kąt nachylenia wysięgnika 5° - montaż punktu świetlnego na wysokości 7,0 m.

Ad. 3

- Jezdnia : kostka brukowa betonowa gr. 8 [cm], bezfazowa, kol. grafitowy, prostokątna, o wym. 10x20 [cm],
- Chodnik: kostka brukowa betonowa gr. 6 [cm] bezfazowa, kol. piaskowy,

- prostokątna, o wym. 10x20 [cm],
- Zjazdy: kostka brukowa betonowa gr. 8 [cm], beżowa kol. czerwony, prostokątna, o wym. 10x20 [cm],
 - Zatoki postojowe: kostka brukowa betonowa typu EKO, gr. 8 [cm], kol. grafitowy, linie wyznaczające miejsca postojowe w kol. szary.

Ad. 4

Zamawiający przewiduje możliwość realizacji robót budowlanych w okresie wakacyjnym, z jednoczesnym obowiązkiem zapewnienia przez Wykonawcę bezpiecznych warunków na placu budowy i w jego otoczeniu oraz zapewnienia dojazdu pojazdom służb specjalnych i bezpieczną niezbędną komunikację do nieruchomości zlokalizowanych w rejonie inwestycji.

Za Zamawiającego
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski