

Włoszczowa, dnia 28.08.2023r.

MRO.271.3.2023.EW4

*Wszyscy oferenci*

**Dotyczy: Zapytania ofertowego na zadanie pn. .** „Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Nieznanowicach 45”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści zapytania. Poniżej Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1:**

Proszę o podanie koloru orywnownia PVC jaki zastosować do wyceny?

**Odpowiedź:**

Kolor orywnowania to odcień zieleni dopasowany do koloru blachy zamontowanego na części dachu.

**Pytanie 2:**

Proszę podanie koloru blachy trapezowej powlekanej trapezowej jaki zastosować do wyceny? Proszę o więcej parametrów blachy.

**Odpowiedź:**

Blacha trapezowa powlekana w kolorze zielonym analogicznym do koloru blachy ułożonej na części budynku.

**Pytanie 3**

Jaka grubość styropianu zastosować do wyceny ocieplenia ścian szczytowych, oraz jaki kolor tynku?

**Odpowiedź:**

Ocieplenie styropianem o grubości 10mm z tynkiem w kolorze szarym.

**Pytanie 4**

Mamy informację że orywnowanie dachowe 150mm można połączyć jedynie z rynnami spustowymi minimum o śr 110mm, proszę o komentarz co wyceniać?

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć rury spustowe o śr. 110mm

**Pytanie 5**

Proszę o podanie parametrów, właściwości folii wstępnego krycia FWK.

**Odpowiedź:**

Parametry techniczne:

- Gramatura (g/m<sup>2</sup>) - **180**

- Wytrzymałość na rozzerwanie wzdłuż (N/5 cm) -  $\geq 170$
- Odporność na czynniki atmosferyczne (miesiąc) - **1**
- Klasyfikacja ogniowa - **E**
- Zakres temperatur stosowania - od - **-30°C**
- Zakres temperatur stosowania - do - **+120°C**
- Ilość warstw - **4**
- Wartość Sd (m) - **0,02**

#### **Pytanie 6**

Czy posiadają Państwo pozwolenie z odpowiedniego organu na rozbiórkę azbestu?

#### **Odpowiedź:**

Tak

#### **Pytanie 7**

Proszę o podanie grubości blachy na obróbki i czy ma być ocynkowana powlekana, jeśli tak to jaki kolor?

#### **Odpowiedź:**

Na obróbki należy zastosować blachę stalową powlekaną o grubość 0,6 mm.

**Z up. BURMISTRZA**  
  
**mgr Michał Słezak**  
Naczelnik Wydziału Mienia Gm. i  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska