



Ostrów Wielkopolski, dnia 31.08.2022r.

PZD.261.18.2022.10

ZAPYTANIA DO SWZ – NR 2

Dotyczy postępowania prowadzonego pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 5161P Daniszyn - Cegły na odc. dł. ok. 1700m”**

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022.1710) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści SWZ.

Poniżej zamieszczamy treść złożonego zapytania i odpowiedzi.

Pytanie nr 1

SST 8. Krawężniki betonowe D-08.01.01 w Tablicy 1 p. 2.1 podaje wymaganie odporności na zamrażanie/rozmarżanie z udziałem soli odładzających niezgodnie z przytoczoną normą. Prosimy o potwierdzenie że krawężniki betonowe powinny spełniać wymaganie odporności na zamrażanie/rozmarżanie z udziałem soli odładzających zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1340: klasa 3D – wartość średnia $\leq 1,0$ kg/m², każdy pojedynczy wynik $\leq 1,5$ kg/m².

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr inż. Piotr Śniegowski