

Muzeum Etnograficzne
W Zielonej Górze-Ochli,
zw. dalej Zamawiającym
ul. Ochla - Muzealna 5
66-006 Zielona Góra

Zielona Góra, dnia 17 sierpnia 2021r.

PT WYKONAWCY

Dotyczy wniosku o wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu:

„Konserwacja obiektów zabytkowych Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli”

W dniu 12 sierpnia 2021r. wpłynęły od Wykonawcy zapytania, na które Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) udziela wyjaśnień:

1. Czy do zamówienia jest możliwość użycia gontu ciętego?

Odpowiedź

Nie, wymagane jest użycie gontu łupanego.

2. Jaki powinien być użyty gont pod względem jakościowym: a) Z sękami czy bez sęków na całej powierzchni? b) Z przyrostami rocznymi do 4mm czy do 6 mm? c) Czy przyrosty roczne gontu są obojętne ? d) Czy może występować biel w gonce? e) Czy gont może być użyty ze śladami cięcia po pilę?

Odpowiedź

- a) Użyty gont powinien być bez sęków;
- b) wskazany jest przyrost 4 mm;
- c) wskazany jest przyrost 4 mm;
- d) biel nie może występować w gonce,
- e) użyty gont nie powinien nosić śladów cięcia pilą.

3. Czy Zamawiający wymaga użycia gontu łupanego?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga użycia gontu łupanego.

4. Zamawiający określił użycie gontu I lub II klasy. Proszę o wyjaśnienie i podanie parametrów technicznych klas gontu, który będzie wymagany do użycia lub określenie dokumentu na podstawie którego Zamawiający będzie sprawdzać I lub II klasę gontu?

Odpowiedź

Pierwsza klasa gontu to gonty bez skazy fizycznej o naturalnych usłojeniach drewna, bez zrostów – gont idealnej jakości. Druga klasy posiada znamiona skaz drewna, jednak bez sęków. Oceny wykonuje rzeczoznawca Zleceńdawcy.

5. W zależności od części widocznej gontu na dachu gwoździe mogą być widoczne lub zakryte następną warstwą, Czy gwoździe po wykonaniu pokrycia będą widoczne czy zakryte następną warstwą?

Odpowiedź

Forma mocowania musi być zakryta następną warstwą gontu. Gwoździe nie mogą być widoczne.

6. Jaka powinna być długość użytego gontu na dachu?

Odpowiedź

Długość użytego gontu powinna mieć 60 – 65 cm.

7. Czy Zamawiający dopuszcza gonty o długości od 40 cm do 50 cm?

Odpowiedź

Nie, wskazany jest gont o długości 60 – 65 cm.

8. Czy Zamawiający dopuszcza gonty łupane wykonane zgodnie z starą technologią wytwarzania gontów co odpowiada sztuką konserwatorską gdzie grubość gontu nie powinna przekroczyć 15 mm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga gonty łupane o grubości 25-30 mm.

9. Proszę o konkretne wskazanie z jakich gatunków drewna Zamawiający dopuszcza gonty łupane na pokrycie np. modrzew, dąb, osika, sosna, świerk, jodła lub inne?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga gontów wykonanych z drewna świerkowego.

10. Czy można używać wyrobu budowlanego w postaci gontu nie posiadającego powszechnego dopuszczenia do obrotu i stosowania oraz niezgodnego z prawem, a w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z późniejszymi zmianami)?

Odpowiedź

Dopuszcza się do użycia gontów pochodzących z firm specjalizujących się w produkcji tego rodzaju materiałów drewnianych, działających zgodnie z ogólnymi przepisami o Działalności Gospodarczej i rozliczającymi się z swej działalności z miejscowym Urzędem Skarbowym. Działających na mocy Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku.

11. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie gontu z wydaną krajową deklaracją właściwości użytkowych zgodną z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2021/1791?

Odpowiedź

Gont jest produktem rzemieślniczym, określonym wcześniej warunkami zamówienia. Certyfikaty, oceny techniczne, i inne nie sklasyfikowane przez Rzeczoznawcę Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków lub Rzeczoznawcę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie nie będą brane pod uwagę przy ocenie produktu przez Zamawiającego.

Kierownik Zamawiającego

/-/

Podpis jak w oryginale