

Ruda Śląska, dnia 09.05.2022r.

TI/2145/FS-30a/22

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy postępowania nr TI/2144/FS-2/22 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. „Modernizacja przepompowni ścieków Górnośląska - Tunkla przy ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie” - etap II” (ID 602621).**

W odpowiedzi na pytania Oferenta, Zamawiający informuje co następuje:

**PYTANIE 7**

W związku z planowanym udziałem w postępowaniu, proszę o wyjaśnienie odnośnie studni SP1. Zgodnie z przedmiarem „04 Przedmiar FS2 Zał 1a kan przepomp.pdf” poz. 2 - wyspecyfikowano studnię 1200 z przepływomierzem 200 mm, natomiast zgodnie z dokumentacją (rys. 20\_S05\_Pompownia ścieków P1 i rys. 11\_Plan zagospodarowania terenu) SP1 wyspecyfikowano jako studnię 3000 z armaturą (brak takiej pozycji w przedmiarze).

Proszę o doprecyzowanie która studnia ma być ujęta do wyceny i w razie potrzeby zmianę przedmiaru.

**ODPOWIEDŹ**

Do wyceny ma być ujęta studnia o średnicy 3000 mm z armaturą, zgodnie z dokumentacją (rys. 20\_S05\_Pompownia ścieków P1 i rys. 11\_Plan zagospodarowania terenu).

**UWAGA:**

w załączeniu skorygowany Przedmiar robót - Kosztorys ofertowy w pozycjach 44, 45 i 46. (Załącznik 1a)

Wszystkie zmiany wprowadzone w powyższych dokumentach należy uwzględnić przy wycenie oferty.

Zamawiający informuje, że przesuwając termin składania i otwarcia ofert z dnia 12.05.2022 r. na dzień 17.05.2022 r.

**Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 17.05.2022 r. o godz. 11.00**

Dokument podpisany przez:

Wojciech Sieja WICEPREZES ZARZĄDU ds. technicznych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej  
Zygmunt Grzybek Pełnomocnik ds. Optymalizacji Procesów Prokurent PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

**Rozdzielnik:**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/602621>

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/104768>