



**Pompa ciepła powietrze-woda typu split**

SEV-HPS1-06/O f-my Sevra  
Wydajność A7/W35: 6,20kW  
Pobór mocy: 1,24 kW  
Wymiary (DxWxS.): 1007 x 712 x 426mm  
Waga: 58kg  
Zasilanie V/~/Hz: 220-240/1/50  
Zabezpieczenie nadprądowe: 18 A  
Prąd znamionowy: 14 A

Montaż na podeście technicznym lub konsoli wg wytycznych producenta.

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	STADIUM
ADRES INWESTYCJI:	dz. ewid. nr 105/4 obr. Żeleźnikowa Wielka, gm. Nawojowa	PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR:	Urząd Gminy Nawojowa Nawojowa 313, 33-335 Nawojowa	SKALA 1:50
TEMAT PROJEKTU:	INSTALACJE SANITARNE	NR RYS. IS.3
TEMAT RYSUNKU:	INSTALACJA POMPY CIEPŁA - RZUT KOTŁOWNI LOKAL 3	DATA 10.2022
PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZAJĄCY:	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. Bartłomiej Olchawa MAP/0497/PWOS/14		