



KOLIZJA NR 2

KOLIZJA NR 1

Legenda:

- istniejąca linia kablowa nN 0,4 kV do unieczynnienia
- istniejąca linia kablowa nN 0,4 kV
- projektowana linia kablowa nN 0,4 kV
- projektowana mufa kablowa
- miejsce przecięcia istniejących linii kablowych i wykonania mufy z nowymi odcinkami

- Uwagi:
- a). rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym
 - b). przebudowę linii kablowych wykonać zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji nr TD/OLG/OME2/2022/09/29/0000004 z dnia 29-09-2022 r.
 - c). prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami
 - d). zastosować mufy termokurczliwe dopuszczone do stosowania przez f. Tauron Dystrybucja
 - e). na czas wyłączenia napięcia zapewnić rezerwowe źródło zasilania dla wyłączzonego odcinka
 - f). prace prowadzić po uzgodnieniu z gestorami istniejącego uzbrojenia terenu

"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz		ul. Młynska 17a/12; 67-200 Głogów; tel.: 795-422-411	
zadanie inwestycyjne wodociąg: Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 377, 379, 378/1, 378/2 w m. Obora		zadanie: Przebudowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na dz. Nr 377, 378/1, 379 w m. Obora	
inwestor: ul. Ks. Ludwika I 3; 59-300 Lubin	projektant: mgr inż. KLAUDIUSZ BORKOWSKI ul. bud. nr DOS/0387/PBE/18 bez ograniczeń w spełnieniu instalacyjnej	branża: ELEKTRYCZNA	baza: PROJEKT BUDOWLANY
adres inwestycji: Obora (dz. nr 377, 378/1, 379); 59-300 Lubin		data edycji: 14.12.2022r.	nr rysunku: 2