

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym pn.: **Remont wiaduktu Solidarności nad drogą wojewódzką nr 194 w Gnieźnie.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, dalej ustawa Pzp) wyjaśnia co następuje:

### Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie zapisu w STWiORB M-19.01.01 dot. krawężników kamiennych na obiekcie - uwaga w pkt. 1.3 "Należy zastosować krawężniki pochodzące z rozbiórki (na wiadukcie)".

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją projektową, w ramach zadania przewiduje się demontaż istniejących krawężników kamiennych i ich ponowny montaż zgodnie z pozycjami 15, 16 i 86, 87 TER.

### Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem STWiORB M-19.01.02 dot. barier ochronnych, pkt. 1.3 - należy zdemontować i ponownie zamontować bariery staroużyteczne za pomocą nowych łączników.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją projektową, w ramach zadania przewiduje się demontaż istniejących barier i ich ponowny montaż zgodnie z pozycjami 11 i 91, 92 TER.

### Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę blach osłonowych szczelin dylatacyjnych w obrębie gzymsów z blach ryflowanych gr. 10 mm na gładkie blachy osłonowe gr. 3 mm

### Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza zastosowanie osłonowych blach dylatacyjnych w obrębie gzymsów w postaci gładkich blach osłonowych grubości 3 mm wykonanych ze stali nierdzewnej.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania ofert do 25.04.2024 r. do godz. 12:00.**


W związku z powyższym, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść pkt. 14.1, 16.1, 16.2 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, które otrzymują brzmienie:

14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą **rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i trwa do dnia 24 maja 2024 r. włącznie.**

- 16.1. **Ofertę** wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy [platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw](https://platformazakupowa.pl/pn/wzdw) zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15, w terminie do **25.04.2024 r., do godziny 12:00** czasu lokalnego.
- 16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu **25.04.2024 r.**, o godzinie **12:05** czasu lokalnego.

Z-ca Dyrektora  
  
Kinga Hedrych

  
SPECJALISTA  
Joanna Szeszula

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
  
Joanna Oljniczak