



Limanowa, dnia 23.06.2021 r.

Zn.spr.: SA.270.1.4.2021

/doręczenie wyłącznie elektroniczne/

Wyjaśnienie dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania pn.: Zabezpieczenie infrastruktury leśnej. Przebudowa przepustów na obiekty o większym świetle w Nadleśnictwie Limanowa.

Nadleśnictwo Limanowa w odpowiedzi na pisma z dni: 17.06.2021 r., 18.06.2021 r. oraz sprostowania do zapytania z dnia 21.06.2021 r. dotyczące wyjaśnienia treści SWZ, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. dalej „ustawa Pzp”), przekazuje poniższe informacje uwzględniając treść sprostowania:

Zapytanie pierwsze:

W poz. 140 d.5.3 przedmiaru robót ujęto (przepust P5.5) "...prefabrykat skrzynkowy 2,0x1,5m..." Tymczasem w DT (przepust P5.5) na rys. nr 28 wymiary przepustu określono na 2,5x1,5m.

Zapytanie drugie:

W przedmiarze robót Ostra poz. 57 d.2.3 przekrój przepustu P6-2 jest 2,0x1,5m. Natomiast na rys. nr 8 ten sam przepust ma wymiar 2,5x1,5m. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Zapytanie trzecie:

W przedmiarze robót Ostra poz. 94 d.3.3 przekrój przepustu P6-3 jest 2,0x1,5m. Natomiast na rys. nr 11 ten sam przepust ma wymiar 2,5x1,5m. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź zamawiającego:

Ad.1. W przedmiarze oraz kosztorysie w wersji edytowalnej dla części 5 zamówienia – Skalne w kolumnie Opis i wyliczenia w pozycji **140 d.5.3** dotyczącej kalkulacji indywidualnej dla „Montaż części przelotowych przepustu – prefabrykat skrzynkowy 2,0 x 1,50 m 1 otw. 1 szt/m” należy przyjąć zgodnie z Dokumentacją Techniczną parametry przepustu **P5.5 - 2,50 x 1,50 m**.

Ad.2. W przedmiarze oraz kosztorysie w wersji edytowalnej dla części 6 zamówienia – Ostra w kolumnie Opis i wyliczenia w pozycji poz. **57 d.2.3** dotyczącej kalkulacji indywidualnej dla „Montaż części przelotowych przepustu – prefabrykat skrzynkowy 2,0 x 1,50 m 1 otw. 1 szt/m” należy przyjąć zgodnie z Dokumentacją Techniczną parametry przepustu **P6.2 - 2,50 x 1,50 m**.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska



Lasy Państwowe

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Ad.3. W przedmiarze oraz kosztorysie w wersji edytowalnej dla części 6 zamówienia – Ostra w kolumnie Opis i wyliczenia w pozycji poz. **94 d.3.3** dotyczącej kalkulacji indywidualnej dla „Montaż części przelotowych przepustu – prefabrykat skrzynkowy 2,0 x 1,50 m 1 otw. 1 szt/m” należy przyjąć zgodnie z Dokumentacją Techniczną parametry przepustu **P6.3 - 2,50 x 1,50 m**.

Z poważaniem
Wojciech Łukacz
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości

1. Strona postępowania;
2. Wykonawca składający zapytanie;
3. a/a.