

**Gmina Nowa Ruda**  
**ul. Niepodległości 2**  
**57-400 Nowa Ruda**

Nr sprawy: **IRP.271.4.2024**

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Gmina Nowa Ruda występując jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na zadanie pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy wiejskiej Nowa Ruda**” na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść pytań:

### *1. Ludwikowice żłobek*

*Proszę o informację czy należy wymienić kocioł olejowy który jest w projekcie, a nie jest ujęty w Kosztorysie. Ciepła woda użytkowa do celów socjalno – bytowych dla budynku żłobka przygotowywana będzie z systemu pomp ciepła powietrze/woda zblokowanych w kaskadzie, typu split o mocy 14,7kW każda (3 szt.) z zasobnikiem c.w.u. Instalacja zakłada wymianę kotła na olej opałowy o mocy 90kW (30 letni), na nowy o mniejszej mocy 32kW, jako zasilenie pompy ciepła w szczytowych momentach.*

*2. Proszę o określenie czy mają być wykonane magazyny energii, ponieważ w przedmiarach nie występują. Jeśli mają być wykonane magazyny to proszę o szczegółowe dane.*

*3. Proszę o wyjaśnienie, co należy rozumieć przez zapis w pozycji 87 kosztorysu OSP WŁODOWICE "Dodatkowe nakłady na wykonanie i uporządkowanie systemu wentylacyjnego budynku, wraz z ponowną opinią kominiarską i inwentaryzacją kominiarską. - 2 kpl". Brak informacji w projekcie na ten temat.*

*4. W związku z brakiem odpowiedzi na pytania skierowane do inwestora, prosimy o przesunięcie terminu składania oferty do 14.10.2024, w celu rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, jak również Prosimy Inwestora o udzielenie odpowiedzi na zadane wcześniej pytania, które są kluczowe do wyceny przedmiotu zamówienia.*

*5. Proszę o informację jakie pompy mają być zamontowane w żłobku, w opisie podano typu split a w przedmiarze robót - typu monoblok.*

*6. Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty na wszystkie części postępowania. Proszę o informację czy formularz cenowy, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz pełnomocnictwa należy złożyć dla każdej części oddzielnie? Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jednym formularzu (z odpowiednio dodanymi i opisanymi tabelami kryterium oceny na każdą z części) oraz każdego z oświadczeń i pełnomocnictwa na jednym egzemplarzu z opisem, których części dotyczy.*

Odpowiedź na pytania:

Ad.1

KOCIOŁ NIE PODLEGA WYMIANIE.POMPY WINNY BYĆ WYPOSAŻONE W ELEKTRYCZNY PRZEPIYWOWY PODGRZEWACZ WODY.ZAPROJEKTOWANO POMPY TYPU SPLIT.

Ad. 2

NALEŻY DOSTARCZYĆ I SPIĄĆ Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ MAGAZYN ENERGII O MOCY 30kWh, ZGODNIE Z OPISEM W PROJEKCIE.

Ad. 3

NA RYSUNKACH PROJEKTU JEST ZAZNACZONYCH 5 WENTYLACJI. NALEŻY UWZGLĘCNIĆ 5 KOMPLETÓW WENTYLACJI (16,5MB). DODATKOWE NAKŁADY NA WYKONANIE 5 KOMPLETÓW WENTYLACJI I ODBIORU KOMINIARSKIEGO WENTYLACJI.

Ad.4

Inwestor nie przewiduje przesunięcia terminu;

Ad.5

Pompa ciepła typu split.

Ad.6

Formularz ofertowy został edytowany; Oświadczenie oraz pełnomocnictwo powinno być jedno na cały formularz ofertowy, natomiast należy uzupełnić osobno na 4 części tabelę kryteria oceny ofert.

Zamawiający