

WZ.5595.154.2.2019

## Postanowienie nr WZ.5595.154.2.2019

W związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 620), na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 kwietnia 2019 r., który wpłynął do tut. Komendy 24 kwietnia 2019 r., wraz z załączoną „Ekspertyzą techniczną” sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Ireneusza Łopacińskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Michała Newlaczyła, dot. budynku dydaktycznego „D” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118 - 120, dz. nr 16, AM – 25 obręb Południe, z określonymi następującymi wskazaniem:

1. Wyposażenia budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych o natężeniu oświetlenia 5 lx, wykonanego w pozostałym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.
2. Przeprowadzania raz w roku, szkolenia personelu, w zakresie postępowania obowiązków na wypadek pożaru oraz sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji.
3. Wprowadzenie zakazu parkowania na drodze pożarowej poprzez połączenie znaków B-36 „Zakazu zatrzymywania” oraz T-24 „Znak informacyjny, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela”,

### wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy Technicznej”, w inny sposób niż podany w:

#### 1. § 68 ust. 1:

- na klatce schodowej K1 szerokości biegów wynosi 1,15m, szerokość spoczników 1,02 m, wysokość stopni schodów 0,17 m – 0,185 m,
- na klatce schodowej K2 wysokość stopni wynosi 0,15 m - 0,19 m,
- na klatce schodowej K3 szerokości spoczników wynosi 1,3 m i 1,46 m, wysokość stopni wynosi 0,17 m - 0,18 m,

#### 2. § 68 ust. 3, § 69 ust. 4 i ust. 5:

- spocznik schodów zewnętrznych przy klatce schodowej K2 jest o szerokości wynoszącej 1,06 m, stopnie są o szerokości 0,3 m,
- szerokości biegu schodów zewnętrznych przy wyjściu z zaplecza kuchennego jest o szerokości 0,95 m, stopnie są o szerokości 0,25 m,

#### 3. § 242 ust. 2 – szerokość korytarza na II i III piętrze posiada przewężenia do szerokości 0,89 m, 1,02 m, 1,06 m; szerokość korytarza w piwnicy wynosi 1,0 m,

#### 4. § 240 ust. 1 – szerokość skrzydła głównego, drzwi dwuskrzydłowych z klatki K2, wynosi 0,85 m,

#### 5. § 238 pkt. 2 – wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia stołówki są w odległości 0,7 m,

#### 6. § 256 ust. 3 - długość dojścia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanego pomieszczenia biurowego na I piętrze, do wydzielonej klatki schodowej K2 na poziomej drodze ewakuacyjnej, wynosi 20,35 m,

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z zm.).

## Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną” stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

## Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W załączeniu Ekspertyza Techniczna z kwietnia 2019 r.

### Adresat:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
ul. Komandorska 118 - 120  
53 - 345 Wrocław

### Otrzymuje:

Liliana Śliwowska  
ul. Poziomkowa 16  
55 - 003 Chrzastawa Mała

### Do wiadomości:

1. Komenda Miejska  
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu  
ul. Kręta 28  
50 - 233 Wrocław
  2. a/a
- ŁA



Dolnośląski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
st. brg. mgr inż. Marek Kamiński  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego