



WIM.271.1.7.2021

Świnoujście, dnia 23.02.2021 r.

- 1. Wykonawcy – uczestnicy postępowania WIM.271.1.7.2020**
- 2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.271.1.7.2020**

Dotyczy: Postępowania nr WIM.271.1.7.2020 dotyczące wyboru wykonawcy robót **budowlanych dla wykonania zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej 16 w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”.**

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2019), uprawnień, wyjaśnia treść zapisów SWZ jak poniżej.

Pytania Wykonawcy z dnia 19.02.2021 r.

Pytanie nr 1

Czy można redagować zał. 2.2 „zakres rzeczowo-finansowy” w zakresie pozycji rzeczowych lub podanych wartości ilościowych? Jeżeli nie, to w jaki sposób zostanie ustalona wartość ewentualnych robót lub części robót (w tym robót pochodnych lub towarzyszących), których nie ujęto w zał. 2.2 np. demontaże istniejących instalacji sanitarnych lub wykonanie gładzi i gruntowanie przed malowaniem powierzchni? Czy jeżeli zachodzi konieczność wykonania prac bezpośrednio lub pośrednio opisanych w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej, a zakres ten nie jest ujęty w zakresie rzeczowo-finansowym (zał. 2.2), to zostaną prace te skalkulowane dodatkowo w trakcie trwania inwestycji?


Odpowiedź nr 1

Nie można redagować załącznika nr 2.2. Jeżeli w trakcie realizacji wystąpią konieczne do wykonania prace, będą one wycenione na zasadach opisanych w projekcie umowy.

Pytanie 2

W dokumentacji projektowej brakuje informacji dotyczącej docieplenia ościeży drzwiowych i okiennych.

- a. Czy ościeże okienne należy ocieplić?**
- b. Jaką technologią należy ocieplić ościeże (materiał, grubość itd.)?**



Odpowiedź 2

Ościeża okienne i drzwiowe należy ocieplić styropianem gr. 2 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,031 W/mK.

Pytanie nr 3

W części projektu dotyczącego ocieplenia stropu poddasza nieogrzewanego napisano, iż „Strop poddasza nieogrzewanego ocieplić wełną mineralną o gr. 24 cm [...] Na warstwę izolacji należy położyć płyty z wełny mineralnej w warstwach 2x10 cm” W związku z tym proszę o informację jak grubą wełną należy wbudować 24 cm, czy 2x10 cm?

Odpowiedź nr 3

Należy zastosować wełnę mineralną gr. 12 cm + 12 cm, układać mijankowo.

Zmiana

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2019), uprawnień, zmienia treść załącznika 6 (projekt umowy) do SWZ jak poniżej.

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Obliczona przez Wykonawcę cena jednostkowa powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w Umowie oraz SWZ”.

2) § 6 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„wyznaczenia kierownika budowy i kierownika robót (zgodnie z SWZ i ofertą) w dniu podpisania Umowy; niezwłoczne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie w tym zakresie oraz przekazanie nie później niż w dniu przekazania placu budowy - oświadczenia kierownika budowy o objęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego”.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:

- należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,
- nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

AGENCIJA DENTA MIASTA
mgr inż. Elżb. Pater
Zastępczyni Wydziału
Inwestycji Miasta