



Wielbark, dnia 2024-10-15

Znak spr.: SA.270.3.2024

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa kancelarii dla 5 leśnictw”

Zamawiający informuje, że w dniu 14.10.2024r. wpłynęło pytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kancelarii dla 5 leśnictw”.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

1. Czy bramy mają być antywłamaniowe? Ponieważ żaden producent nie produkuje bram antywłamaniowych z drzwiami serwisowymi.

Odpowiedź:

W pytaniu nie sprecyzowano, o które bramy chodzi i w jakim budynku.

Jeżeli chodzi o bramy garażowe w budynku gospodarczym, to w bramach garażowych, gdzie występują skrzydła drzwiowe serwisowe nie musi być zachowana klasa odporności na włamanie.

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa Wielbark

Edward Stuciński