

**Zamawiający:**

**GMINNE CENTRUM KULTURY I SZTUKI**

ul. Prusicka 12

55-100 Trzebnica

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
ZMIANA NR 4 TERMINU SKŁADANIA OFERT  
ZMIANA NR 5 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania nr ZP.271.13.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego – etap II”

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:**

**Pytanie 3:**

W wyjaśnieniu nr 2 treści SWZ z dnia 22.09.2023 r. wskazują Państwo iż na stronie postępowania został udostępniony załącznik pn.: "rys. S-3.1 – Schemat kotłowni". Niestety wskazanego załącznika nie ma w dokumentacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania rys. S-3.1 - schemat kotłowni.

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy PZP, informuje o przedłużonym terminie składania ofert:**

**Nowy termin składania ofert: do dnia 28.09.2023 r. do godz. 11:15.**

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy PZP, dokonuje następujących zmian treści SWZ:**

1. W załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w części UWAGA! Zmiany., po ostatniej zmianie dodaje się następujące zmiany:



- W sali komputerowej należy wykonać posadzkę antyelektrostatyczną z uziemieniem.
  - Rezygnuje się z toalety dla osób niepełnosprawnych na piętrze (nr 2.04). W pomieszczeniu tym należy zamontować jedynie umywalkę i zlew techniczny do celów porządkowych.
  - W związku z wprowadzeniem dodatkowych zmian w opisie przedmiotu zamówienia oraz zauważeniu błędnego przedmiaru w zakresie ścianek HPL, Zamawiający zmienia przedmiary robót w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych i robót wykończeniowych wewnętrznych.
2. Do Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, dodaje się ZAMIENNE przedmiary instalacji sanitarnych wewnętrznych oraz robót wykończeniowych wewnętrznych.
3. W rozdziale XIV. SWZ „Termin związania ofertą”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **27.10.2023 r.**”
4. W rozdziale XVI. SWZ „Sposób oraz termin składania oferty”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia **28.09.2023 r. do godz. 11:15.**”
5. W rozdziale XVII. SWZ „Termin otwarcia ofert”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.09.2023 r., o godzinie 11:30.**”

Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania rysunek kotłowni oraz ZAMIENNE przedmiary w plikach pod nazwą:

**RYS. S-3.1 – Schemat kotłowni**

**PRZEDMIAR - Biblioteka - Etap II - roboty gólnobudowlane - ZAMIENNY.ath**

**PRZEDMIAR - Biblioteka - Etap II - roboty gólnobudowlane - ZAMIENNY.prdx**

**PRZEDMIAR - Biblioteka - Etap II - roboty gólnobudowlane - ZAMIENNY.pdf**

**PRZEDMIAR - Biblioteka - Etap II - instalacje sanitarne wewnętrzne – ZAMIENNY.ath**

**PRZEDMIAR - Biblioteka - Etap II - instalacje sanitarne wewnętrzne – ZAMIENNY.prdx**

**PRZEDMIAR - Biblioteka - Etap II - instalacje sanitarne wewnętrzne – ZAMIENNY.pdf**

Anna Sawczak

Kontakt z Zamawiającym poprzez Platformę Zakupową