



Solec Kujawski, 13 czerwca 2024 r.

WIPP.BZPiFZ.271.11.2024

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia na modernizację nawierzchni boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-06-06 r. pod numerem 2024/BZP 00354527/01.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

1. **Pytanie:** w ogłoszeniu jest sprzeczność. Błąd polega na tym, że piszą Państwo aby wykonać naprawę nawierzchni w uszkodzonych miejscach a następnie wykonać natrysk w kolorze ceglonym na całej nawierzchni. W dokumentacji pojawia się też taki zapis: Natrysk SBR o min. grubości 10mm (nakładka) ??Proszę o wyjaśnienie. Czy chodzi o to aby po sklejeniu uszkodzeń wykonać nową nakładkę z granulatu SBR o grubości 10mm za pomocą specjalnej układarki a następnie wykonać natrysk w kolorze ceglonym? czy to błąd w opisie?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest nałożyć na całej powierzchni boiska warstwę SBR o min, gr 10mm w kolorze ceglonym, warstwę tą należy wykonać zgodnie z wymaganiami technologii.

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Iwona Konopa
Iwona Konopa
**Dyrektor Wydziału Inwestycji
i Planowania Przestrzennego**