

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zamówień Publicznych
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15

Bydgoszcz, dnia 22.04.2024 r.
WZP.271.13.2024.B

Nazwa i numer postępowania: Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji 4 sal pracowni warsztatowych w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Konarskiego 5 w Bydgoszczy - WZP.271.13.2024.B

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji **Dokumentacji technicznej** w treści załącznika p.n.: **8.PAW.OT- opis aranżacji wnętrza** w ten sposób, że:

1. **szafę chłodniczą** wskazaną w pozycji 19 tabeli (str.11) zastępuje się **szafą chłodniczo-mroźniczą** o parametrach: Pojemność: 600 l, Wymiary: 680x845x2000, Zasilanie: 230V, Moc: 0.25/0.3 kW,
2. **szafę chłodniczą** wskazaną w pozycji 18 tabeli (str.18) zastępuje się **szafą chłodniczo-mroźniczą** o parametrach: Pojemność: 600 l, Wymiary: 680x845x2000, Zasilanie: 230V, Moc: 0.25/0.3 kW,
3. **szafę chłodniczą** wskazaną w pozycji 15 tabeli (str.24) zastępuje się **szafą chłodniczo-mroźniczą** o parametrach: Pojemność: 600 l, Wymiary: 680x845x2000, Zasilanie: 230V, Moc: 0.25/0.3 kW.

Ponadto, działając na podstawie art. 284 ust. 2 uPzp udziela się odpowiedzi na następujące pytanie:

Pytanie:

Na rzutach branży sanitarnej, brakuje wyszczególnienia branży gaz i wod-kan, jest tylko miejsce włączenia się do istniejącej instalacji. Proszę o uzupełnienie rzutów o branżę wod-kan i gaz, wskazanie nowoprojektowanych umywalk, wskazanie zlewów które konkretnie są do wymiany, przedstawienie karty katalogowej proponowanych nowych kuchenek gazowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projekt nie przewiduje przebudowy instalacji gazowej a nowe płyty gazowe należy podłączyć do istniejącej instalacji gazowej z zachowaniem obecnej lokalizacji. Podłączenia należy dokonać zgodnie z DTR nowych urządzeń. Nie przewiduje się wprowadzania zmian w instalacji gazowej.

Wymianę instalacji wod-kan należy poprowadzić po trasie instalacji istniejącej, której lokalizację należy stwierdzić po dokonaniu odkrywek. Nowoprojektowane są wszystkie umywalki ceramiczne.

Członek komisji przetargowej
Ewa Pietkun

Sekretarz komisji przetargowej
Rafał Ciarkowski