



- U W A G A
1. Wymiary sprawdzić na budowie

2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektantem

4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną

5. Piony instalacyjne występujące na ścianach wykonać w obudowie z płyt g.k. malowanej lub obłożonej płytkami zgodnie z materiałami wykończeniowymi danego pomieszczenia

6. Wszystkie przejścia instalacyjne uzbroić w zabezpieczenia p-poż zgodnie z opisem klasy odporności na rysunkach

7. Montowanie rurociągów nadposadzkowych tylko z użyciem obejm akustycznych Bismat 1000 (pr. Walraven)

8. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe
- LEGENDA (obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

	instalacja kanalizacji sanitarnej -podposadzkowa- rurociąg PVC SDR 34 SN8
	instalacja kanalizacji sanitarnej -nadposadzkowa- rurociąg PVC-HT lub PP
	rura ostonowa - rurociąg PVC
	pion kanalizacji sanitarnej zakończony wywiewką Ø110/Ø160 zamontowana Hmin=1,0m nad dachem
	kierunek przepływu ścieków
	wpust podłogowy (suchy syfon)

UWAGA !
Przejścia instalacyjne przez granicę stref p-poż należy uzbroić w ostony p-poż (klapy p-poż, opaski dostosowane do rodzaju instalacji)



ZAMAWIAJĄCY	CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA POŁĘCZNEGO W JEDLCU	STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES INWESTORA	UL.SPACEROWA 1 63-322 JEDLEC	
TEMAT	REMONT POMIESZCZEŃ HYDROTERAPII ORAZ WYMIANY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W CZĘŚCI BUDYNKU REHABILITACJI NR A	
NAZWA RYSUNKU	RZUT PIWNICY Instalacja kanalizacji sanitarnej	BRANŻA SANITARNA
NR. DZIAŁKI	2140/5 Obrębu Gołuchów Gmina Gołuchów Powiat pleszewski	SKALA 1:100
PROJEKT	mgr inż. Agnieszka Kurowska nr upr. WKP/0272/POOS/04	
OPRACOWANIE		NR RYS. IS03
DATA	06.2024	