



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

Świnoujście, 16.11.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/1438/383/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Wymiana odcinka kolektora zbiorczego ze stali nierdzewnej w przepompowni PP**”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z wniesionym przez Wykonawcę pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytania oraz odpowiedź:

Pytanie:

W ocenie naszego działu technicznego grubość ścianek rur określona w SIWZ na 3 mm, może okazać się nie wystarczająca ze względu na odporność na wycieranie, jak również ze względu na przenoszenie drgań. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kolektora z innych materiałów (np. GRP lub PE 100) ?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, że zmienione zostają parametry grubości ścianek dla kolektora. Dla rur należy zastosować ścianki o grubości minimum 5mm, natomiast dla kolan ściankę o grubości minimum 4mm. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonania kolektora z innych materiałów niż wymienione w SIWZ.

PREZES
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Małgorzata Bogdał