MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		PODGiK.6640.1.88.2019
Nazwa miejscowości		Obora
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	021102_2
	nazwa	Lubin-gmina
Obręb ewidencyjny		0020
	nazwa	Obora
Godło mapy	452.121.0233/0711	dz. nr 465/8
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	„2000"
	układu wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		- - - - - - - -
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano
Data opracowania mapy		18.01.2019 r.

GEOMAX USŁUGI GEODEZYJNE
Andrzej Sochacki
59-220 Legnica, ul. Kościuszki 52C/3
tel. 603-178-600, NIP 691-104-58-55
BIURO: 59-300 Lubin, ul. Krzemieniecka 62
tel./fax: 76-721-59-41

Andrzej Sochacki
Geodeta uprawniony
Uprawnienia Nr 18637

nazwa/imię i nazwisko wykonawcy | imię i nazwisko geodety uprawnionego który opracował mapę, nr uprawnień

Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie- art. 48 ust. 1 pkt.3 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Granice na mapie zgodne z operatem ewidencji gruntów.
Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Projekty ZUD:

Brak

Starosta Lubiński
STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Nr 2019-369
P.0211
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)
18.07.2019
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
Z up. Starosty Lubińskiego
(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)
Elżbieta Skowerska
Starszy geodeta

LEGENDA:
- Granica działki nr 465/8
- Obszar objęty opracowaniem
- Projektowane ogrodzenie terenu L = 113,80 mb
- Rurociąg wody surowej Ø 90 PE
- Rurociąg przyłącza do neutralizatora Ø 160 PVC
- Rurociąg wody uzdatnionej na sieć
- Rurociąg wody uzdatnionej do zbiornika Ø 110 PE
- Rurociąg wody uzdatnionej ze zbiornika Ø 200 PE
- Rurociąg spustowo - przelewowy Ø 160 PVC
- Projektowana instalacja elektryczna
- Istniejące sieci do demontażu
- 1 Budynek technologiczny SUW
- 2 Istniejący odstojnik wód popłucznych
- 3 Projektowany zbiornik wody uzdatnionej
- 4 Studnia nr 1
- 5 Studnia nr 2
- 6 Projektowany neutralizator ścieków
- 1 Liczba kondygnacji
- S1,S2 Projektowane studnie kanalizacyjne
- Projektowane wejście do budynku
- Projektowana brama wjazdowa z furtką
- Projektowany hydrant nadziemny
- Projektowane zasuwy klinowe z trzpieniem i skrzynką uliczną
- 155,80 Projektowane rzędne terenu
- Projektowane utwardzenie terenu - 273,05 m²
- Projektowany teren zielony - 414,97 m²
- Projektowane oświetlenie zewnętrzne:
  - lampa oświetleniowa uliczna LED, np. typ. CORONA LITE 65 W IP66 8250lm 5700K, korpus z polipropylenu z włóknem szklanym, uchwyt z aluminium
  - słup stalowy ocynkowany ogniowo, np. JB04S, o wysokości 4 m
  - fundament betonowy pod słup oświetleniowy, np. F-100/200
  - regulowany wysięgnik do lampy ulicznej LED, aluminiowy, średnica końcowa do 70 mm, regulacja położenia co 5°

W1: YKY4x10 mm², L=20[35]m
W15: BiT 1000 CY FR 2G1 mm², L=20[35]m
W36: BiT 1000 CY FR 3G1,5 mm², L=20[35]m
W30: BiT 1000 CY FR 3G1,5 mm², L=20[35]m
W63: YKY3x2,5 mm², L=20[35]m
W38: BiT 1000 CY FR 3G1,5 mm², L=25[40]m
W9: BiT 1000 CY FR 3G1,5 mm², L=25[40]m
W10: BiT 1000 CY FR 3G1,5 mm², L=25[40]m
W32: BiT 1000 CY FR 3G1,5 mm², L=25[40]m
W92: YKY3x4 mm², L=25[35]m
W93: YKY3x4 mm², L=44[55]m
W94: YKY3x4 mm², L=22[32]m
W91: YKY3x4 mm², L=17[27]m
W2: YKY4x10 mm², L=21[35]m
W16: BiT 1000 CY FR 2G1 mm², L=21[35]m
W37: BiT 1000 CY FR 3G1,5 mm², L=21[35]m
W31: BiT 1000 CY FR 3G1,5 mm², L=21[35]m
W64: BiT 1000 CY FR 3G1,5 mm², L=21[35]m
W12: YKY4x70 mm²
W41: BiT 1000 CY FR 2G1 mm², L=2[20]m
Spięcie projektowanego rurociągu Ø 90 PE z istniejącym rurociągiem Ø80
Spięcie projektowanego rurociągu Ø 160 PE z istniejącym rurociągiem Ø160
Wtłoczenie rurociągu Ø160 PVC pod istn. odstojnika wód popłucznych
pkt.osnowy chronić przed zniszczeniem

PROFIPROJEKT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce		PROFI PROJEKT	
BRANŻA	ELEKTRYKA I AKPIA	SKALA	1:500
TYTUŁ RYS.	PLAN TRAS KABLOWYCH	PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA INWESTYCJI	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Obora dz. nr 465/8, Gmina Lubin		
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o., Księginice 14, 59-300 Lubin	NR RYS.	1
ADRES INWESTYCJI	OBORA, DZ. NR 465/8 GMINA LUBIN, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE	DATA	12.12.2019
		NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Malecha	WKP/0287/PWOE/06 SPEC. INSTALACYJNA	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Eugeniusz Kóska	108/77/Pw SPEC. INSTAL.-INŻYNIER.	