

Znak sprawy: In.III.271.4.2024

Radom, dnia 14.03.2024r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa stadionu piłkarskiego w zakresie trybuny wschodniej i zachodniej przy ul. Struga w Radomiu”.

1. Zamawiający, w dniach 12.03.2024r. i 14.03.2024r., otrzymał zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowych zapytań:

Zapytanie nr 1:

„W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego po przeprowadzeniu analizy projektu konstrukcji dachu , w części dotyczącej przykrycia go płytami PC stwierdzamy, że:

1/ Rozkład płatwi Pł 1 w projekcie przetargowym jest inny niż rozstaw tych płatwi w zrealizowanym już Etapie I.

Proszę o potwierdzenie, iż w związku ze zmianą rozwiązań w trakcie procesu inwestycyjnego prace należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją.

2/ Istnieje rozbieżność w opisie płyty PC. W przedmiarze opisano grubość płyty jako płytę o grubości 25 mm i ciężarze właściwym 3,5 kg/m², zaś w opisie konstrukcji płytę 25 mm i ciężarze właściwym 5,0 kg/m². Różnica w zakresie nośności płyt jest istotna. Proszę o informację które rozwiązanie należy przyjąć w wycenie.

3/ Niezrozumiałym jest stanowisko inwestora o konieczności zastosowania folii poliestrowej w celu uzyskania odporności na ogień zewnętrzny na poziomie NRO. W Polsce na dotychczas wybudowanych stadionach, nigdzie nie zabudowano tej folii. O decyzjach w tym zakresie zdecydowało stanowisko Zakładu Badań Ogniowych ITB zajęte dla stadionu w Gdańsku, a właściwie wykładnia przepisów prawa budowlanego, w której to stadiony zakwalifikowano jako budowle i tym samym uznano, że przepis nakazujący stosowanie na budynkach o pow.> niż 1000 m² materiałów NRO jako nie obejmujący budowli. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyłącznie płyty PC o oznaczeniu palności Bs1 d0 lub Bs2 d0, czyli niepalną i nie kapiącą przy spalaniu płonącymi kroplami.”

Zapytanie nr 2:

„W związku z przedmiotowym przetargiem zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o ok. 2 tyg. Czas ten okazuje się niezbędny do opracowania dla Państwa rzetelnej i konkurencyjnej oferty, zgodnie z Państwa oczekiwaniami.”

Zapytanie nr 3:

„Wnosimy o zmianę terminu składania ofert na 28.03.24r.”

2. Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia iż:

Dotyczy Zapytania nr 1:

Odpowiedzi na przedmiotowe pytania zawarte są w wyjaśnieniach treści SWZ, udzielonych przez Zamawiającego w dn. 12.03.2024r.

Dotyczy Zapytań nr 2 i nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane modyfikacje treści SWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert. Równocześnie Zamawiający przypomina, iż przewidziany w dokumentach przetargowych termin na składanie ofert czyni zadość wszelkim wymogom określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych dla postępowań tego rodzaju i wielkości.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej