



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.mpcz.pl

Nr sprawy 4RBZOLspzoz2021

Mogilno, dnia 15 marca 2021 r.

**Wykonawcy,
którzy złożyli pytania**

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ nr II

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 4RBZOLspzoz2021 – Przebudowa i modernizacja budynków Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Strzelnie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że wysokość piwnicy w budynku 1, 2a oraz 2b wynosi 3,5m.

Ad. Zamawiający informuje, że wysokość piwnicy w:

- budynku 1 wynosi 2,7m,
- budynku 2a wynosi 3,13m,
- budynku 2b 3,03m.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że wysokość parteru w budynku 1, 2a oraz 2b wynosi 3,5m.

Ad. Zamawiający informuje, że wysokość parteru w:

- budynku 1 wynosi 3,61m do 3,95m,
- budynku 2a wynosi od 3,38m – 3,42m,
- budynku 2b wynosi od 3,15m.

Pytanie3:

Prosimy o potwierdzenie, że wysokość 1 piętra w budynku 1, 2a oraz 2b wynosi 3,5m.

Ad. Zamawiający informuje, że wysokość 1 piętra w:

- budynku 1 wynosi od 3,54m – 3,96m,
- budynku 2a wynosi 3,35m,
- budynku 2b wynosi od 3,02m-3,65m.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że wysokość 2 piętra w budynku 1 wynosi 3,5m.

Ad. Zamawiający informuje, że wysokość 2 piętra w budynku 1 wynosi od 2,00m (niska część korytarza) do 2,8m.

Pytanie 5:

Zgodnie z odpowiedzią nr 12 z dnia 12.03.2021r., oraz SIWZ rozdział IV, Zamawiający informuje, że wyposażenie medyczne wyszczególnione w PFU nie podlega przedmiotowi zamówienia. Ponownie prosimy o informację co z wyposażeniem niemedyceznym widniejącym na rysunkach 6,7,8,9 (szafy, stoły, stoliki, krzesła, fotele, kanapy, biurka, regały itp.). Czy należy to wyposażenie uwzględnić w ofercie? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie specyfikacji wyposażenia. W załączonej dokumentacji brak informacji umożliwiających wycenę.

Ad. Zamawiający informuje, że wyposażenia o którym mowa nie należy uwzględniać w ofercie.

Pytanie 6:

Zgodnie z rozdziałem V SIWZ, Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej. W związku z tym prosimy o dokładne sprecyzowanie przedmiotu zamówienia

Ad. W ocenie Zamawiającego przedmiot zamówienia został dokładnie sprecyzowany.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że istniejące urządzenia dźwigowe pozostają bez zmian

Ad. TAK, Zamawiający potwierdza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Z-ca dyrektora ds. Organizacyjno-
Technicznych

Jarosław Głowacki

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a