

Chęciny dnia: 2022-11-25

Gmina Chęciny  
Pl. 2 Czerwca 4  
26-060 Chęciny

ZP-IX.271.15.2022.PN/7

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "Wykonanie przebudowy, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku synagogi w Chęcinach" – znak sprawy ZP-IX.271.15.2022.PN.*

Zamawiający, **Gmina Chęciny**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 3

Na rynku znajduje się wiele materiałów geopolimerowych do wzmocnienia gruntu jednak niewiele z nich posiada Polski znak towarowy B lub oznakowanie CE. Pomimo braku tych dokumentów materiały te trafiają do użytku. Bez tych dokumentów Zamawiający oraz Inspektor bierze ryzyko użycia tych materiałów na siebie. Materiały iniekcyjne są wysoce specjalistyczne i istotne jest ich odpowiednie przebadanie, certyfikacja oraz kontrola zakładowa produkcji. Prosimy o jasną deklarację, że materiał do wykonania wzmocnienia gruntu MUSI posiadać znak budowlany B lub oznakowanie CE.

### Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zastosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z aktualnie obowiązującym prawem w tym zakresie. Jakość dostarczonych do budowy materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami dokumentacji projektowej oraz wymaganiami zawartymi w SWZ.

Wykonawca będzie musiał udokumentować własności użytkowe wyrobów przed ich wbudowaniem poprzez przedstawienie stosownych atestów, aprobat i innych dokumentów potwierdzających możliwość zastosowania w budownictwie.

Nadzór Inwestorski i/lub Zamawiający będzie każdorazowo weryfikował zaproponowane przez Wykonawcę materiały i wyroby pod kątem posiadania przez nie określonych własności i dopuszczenia do zastosowania w obiekcie.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta