
Podłączenie rury spustowej
Montaż rewizji
R
istn. kabel teletech.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel teletech.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel energ. NN
istn. gaz.
istn. gaz. ø200
St. bet. rewizyjna Ø1200 z kinetą kierunkową
istn. wod. ø20
istn. gaz. ø50
Podłączenie na trójnik 315/160
Podłączenie na trójnik 315/160
istn. wod. ø40
St. bet. rewizyjna Ø1200 z os. 0,5m
istn. gaz. ø50
istn. gaz. ø40
Podłączenie na trójnik 315/160
istn. wod. ø32
Podłączenie na trójnik 315/160
istn. gaz. ø32
istn. kabel teletech.
St. bet. rewizyjna Ø1200 z os. 0,5m
istn. gaz.
St. bet. rewizyjna Ø1200 z os. 0,5m
istn. gaz. ø50
istn. wod. ø50
istn. s.ciepl. ø140 Ro=20,24
istn. wod. ø20

Poziom porównawczy 11,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	21,53		21,46	21,44	21,40	21,38		21,30		21,19			21,04		20,91		
Rzędna dna kanału	20,08	19,95	19,86 19,46	19,39	19,18	19,09	19,01	18,96	18,91	18,86	18,82	18,79	18,72	18,61	18,58	18,55	18,43
Zagłębienie dna kanału [m]	1,45		1,60 2,00	2,05	2,22	2,29		2,34		2,33			2,32		2,33		
Odległości [m]	11,00		3,50	10,50		4,50	12,50			10,00		14,00	13,50		24,00		
Średnice, materiał Spadek	2,0 % PVC Ø160 SN8		2,0 % PVC Ø315 SN8			PVC Ø315 SN8											1
Długość trasy [m]	0,00	6,50	11,00	14,50	25,00	29,50	37,50	42,00	46,50	52,00	55,50	59,00	66,00	76,50	79,50	82,00	95,00
Rzędna dna studzienki			19,46			18,59							18,22		18,08		
Zagłębienie dna studzienki			2,00			2,79							2,82		2,83		

0,0

Rd2.1 D2.1 D2.2 Tr2.3 Tr2.4 D2.3 D2.4

Tr2.1 Tr2.2


St. bet. rewizyjna Ø1200 z os. 0,5m
istn. kan. san. ø150
20,77
18,34
2,43
,0 %
103,50
17,84
2,93
1,0
D2.5
Podłączenie na trójnik 315/160
20,64
18,27
2,37
6,50
1,1 %
PVC Ø315 SN8
110,00
Tr2.5
istn. wod. ø20
18,21
9,00
1,0 %
PVC Ø315 SN8
116,00
Podłączenie na trójnik 315/160
istn. gaz. ø32
istn. gaz. ø20
20,60
18,18
2,42
119,00
Tr2.6
Podłączenie na trójnik 315/160
20,55
18,12
2,43
5,50
1,1 %
PVC Ø315 SN8
124,50
Tr2.7
istn. kabel teletech.
18,05
12,00
PVC Ø315 SN8
131,00
St. bet. rewizyjna Ø1200 z os. 0,5m
20,50
18,00
2,50
136,50
17,50
3,00
D2.6
istn. wod. ø25
17,98
9,00
139,00
Podłączenie na trójnik 315/160
20,40
17,91
2,49
145,50
Tr2.8
istn. gaz. ø50
istn. gaz. ø32
17,85
17,83
12,50
1,0 %
151,50
154,00
Podłączenie na trójnik 315/160
20,30
17,79
2,51
158,00
Tr2.9
istn. kan. san. ø200
istn. wod. ø32
17,75
8,50
1,1 %
PVC Ø315 SN8
161,50
St. bet. rewizyjna Ø1200 z os. 0,5m
20,22
17,70
2,52
166,50
17,20
3,02
D2.7
Podłączenie na trójnik 315/160
20,12
17,63
2,49
7,00
PVC Ø315 SN8
173,50
Tr2.10
istn. wod. ø32
istn. kan. san.
17,54
23,50
182,50
istn. kabel energ. NN
istn. s.ciepl. ø140 Ro=19,11
istn. gaz. ø200
17,44
192,50
St. bet. rewizyjna Ø1200 z os. 0,5m
19,91
17,40
2,51
197,00
16,90
3,01
2,0
D2.8
istn. wod. ø20
istn. kan. san.
17,32
19,00
205,00
Podłączenie na trójnik 315/160
19,80
17,21
2,59
216,00
Tr2.11
istn. wod. ø32
17,17
11,00
1,0 %
220,00
St. istn. na kanale kd250 rz.17,02
19,73
17,10
2,63
227,00
17,02
2,71
Di2
St. bet. wpustowa Ø500 z os. 1,0m
istn. wod. ø40
21,35
21,38
19,95
19,84
1,40
1,54
3,00
3,7 %
200
0,00
3,00
18,95
18,59
2,40
2,79
0,0
Wp2.1
D2.2
istn. wod. ø40
istn. gaz. ø150
istn. gaz.
19,91
19,95
5,50
PVC Ø200 SN8
2,0 %
6,50
8,50
St. bet. wpustowa Ø500 z os. 1,0m
21,35
1,40
18,95
2,40
Wp2.2
St. bet. wpustowa Ø500 z os. 1,0m
2xistn. gaz. ø32
21,35
19,75
1,60
0,00
18,75
2,60
0,0
Wp2.3
istn. kabel teletech.
19,66
11,50
PVC Ø200 SN8
4,50
21,04
19,52
1,52
11,50
18,22
2,82
D2.3
istn. kabel teletech.
istn. gaz. ø150
istn. gaz.
19,69
11,50
2,0 %
PVC Ø200 SN8
2,0 %
20,00
23,00
St. bet. wpustowa Ø500 z os. 1,0m
21,35
19,75
1,60
18,75
2,60
Wp2.4


St. bet. wpustowa Ø500 z os. 1,0m
istn. gaz. ø150
istn. gaz.
istn. s.ciepl. ø140 Ro=20,06
istn. s.ciepl. ø140 Ro=19,90
istn. s.ciepl. ø140 Ro=19,33
istn. s.ciepl. ø140 Ro=19,09
PVC Ø200 SN8
PVC Ø160 SN8
istn. wod. ø100
istn. kabel teletech.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel energ. 2xNN
2xistn. kabel teletech.
Podłączenie rury spustowej
Montaż rewizji
R
0,0
Wp2.5
Wp2.6
D2.4
Wp2.7
Wp2.8
D2.5
Wp2.9
Wp2.10
D2.6
Wp2.11
D2.7
Wp2.12
Wp2.13
D2.8
Wp2.14
Wp2.15
Di2
Wp2.16
D2.1
Rd2.2
Tr2.1
Rd2.3
Tr2.2
Rd2.4
Tr2.3
Rd1.22



Podłączenie rury spustowej
Montaż rewizji
R
19,05
istn. wod. ø100
istn. kabel teletech.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel energ. 2xNN
2xistn. kabel teletech.
21,19
21,50
18,96
19,17
19,38
2,23
2,12
7,00
PVC
Ø160 SN8
6,0 %
0,00
3,50
7,00
0,0
Tr2.4
Rd2.7
Podłączenie rury spustowej
Montaż rewizji
R
istn. wod. ø100
istn. kabel teletech.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel energ. 2xNN
2xistn. kabel teletech.
21,04
21,30
19,18
19,39
19,60
1,86
1,70
7,00
PVC
Ø160 SN8
6,0 %
0,00
3,50
7,00
18,22
2,82
0,0
D2.3
Rd2.8
Podłączenie rury spustowej
Montaż rewizji
R
istn. wod. ø100
istn. kabel teletech.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel energ. 2xNN
2xistn. kabel teletech.
20,91
21,11
18,89
19,10
19,31
2,02
1,80
7,00
PVC
Ø160 SN8
6,0 %
0,00
3,50
7,00
18,08
2,83
0,0
D2.4
Rd2.9
Podłączenie rury spustowej
Montaż rewizji
R
istn. s.ciepl. ø140 Ro=19,88
istn. wod. ø100
istn. kabel energ. NN
istn. kabel energ. 2xNN
2xistn. kabel teletech.
20,64
20,88
18,37
18,58
18,82
2,27
2,06
7,50
PVC
Ø160 SN8
6,0 %
0,00
3,50
7,50
0,0
Tr2.5
Rd2.10
Podłączenie rury spustowej
Montaż rewizji
R
istn. gaz. ø150
istn. gaz.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel teletech.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel teletech.
20,60
20,65
18,28
18,49
18,64
18,85
2,32
1,80
9,50
PVC
Ø160 SN8
6,0 %
0,00
3,50
6,00
9,50
0,0
Tr2.6
Rd2.11
Podłączenie rury spustowej
Montaż rewizji
R
istn. s.ciepl. ø140 Ro=19,80
istn. wod. ø100
istn. kabel teletech.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel energ. 2xNN
2xistn. kabel teletech.
20,55
20,88
18,22
18,43
18,67
2,33
2,21
7,50
PVC
Ø160 SN8
6,0 %
0,00
3,50
7,50
0,0
Tr2.7
Rd2.12
Podłączenie rury spustowej
Montaż rewizji
R
istn. gaz. ø150
istn. gaz.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel teletech.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel teletech.
20,40
20,40
18,01
18,22
18,37
18,58
2,39
1,82
9,50
PVC
Ø160 SN8
6,0 %
0,00
3,50
6,00
9,50
0,0
Tr2.8
Rd2.14
Podłączenie rury spustowej
Montaż rewizji
R
istn. gaz. ø150
istn. gaz.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel teletech.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel teletech.
20,30
20,33
17,89
18,10
18,25
18,46
2,41
1,87
9,50
PVC
Ø160 SN8
6,0 %
0,00
3,50
6,00
9,50
0,0
Tr2.9
Rd2.15


Podłączenie rury spustowej
Montaż rewizji
R
istn. gaz. ø150
istn. gaz.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel teletech.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel teletech.
20,12
20,23
17,73
17,94
18,09
18,30
2,39
1,93
9,50
PVC
Ø160 SN8
6,0 %
0,00
3,50
6,00
9,50
0,0
Tr2.10
Rd2.17


Podłączenie rury spustowej
Montaż rewizji
R
istn. gaz. ø150
istn. gaz.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel teletech.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel teletech.
19,91
20,00
17,63
17,84
17,99
18,20
2,28
1,80
9,50
PVC
Ø160 SN8
6,0 %
0,00
3,50
6,00
9,50
16,90
3,01
0,0
D2.8
Rd2.18


Podłączenie rury spustowej
Montaż rewizji
R
istn. gaz. ø150
istn. gaz.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel teletech.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel teletech.
19,80
19,91
17,31
17,52
17,67
17,88
2,49
2,03
9,50
PVC
Ø160 SN8
6,0 %
0,00
3,50
6,00
9,50
0,0
Tr2.11
Rd2.19

Jednostka projektowa:

RedRoad

RedRoad Biuro Projektów
Bartosz Waczyński
80-180 Gdańsk, ul. Świętokrzyska 51, lok. 4
nip: 888-287-90-03 regon: 221-730-500
biuro@redroad.pl www.redroad.pl

Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:
Przebudowa ul. Niemcewicza wraz z przebudową i budową kanalizacji deszczowej oraz doświetlenia przejść dla pieszych

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Tytuł rysunku: Profil podłużny kanalizacji deszczowej

Branża: Sanitarna

Projektant:	branża/nr uprawnień:	Podpisy:
mgr inż. Bartosz Szewczyk	sanitarna / WAM/0023/POOS/08	
Sprawdzający:		
mgr inż. Grzegorz Kowalewski	sanitarna / WAM/0022/POOS/08	
Opracowujący:		

Nr arch.:	Stadium:	Data opracowania/ Data sprawdzenia:	Skala:	Nr rys.:
2023_06_A	PB	09.10.2023 09.10.2023	1:100/500	PT-4.3