



**POLSKI
ŁAD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
**„Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców byłego PGR poprzez przebudowę dróg”, które jest
dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

Papowo Biskupie 04.06.2024r.

GK.271.1.3.2024.JK

**Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie128
86-221 Papowo Biskupie.**

Pytania i wyjaśnienia nr 1 do treści SWZ

**Wykonawcy-wszyscy
Strona internetowa postępowania**

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

**„Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców byłego PGR poprzez
przebudowę dróg”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie, pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, przekazuje treść zapytań z dnia 03.06.2024r. dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Dot. części 1 i 2

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m2.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego

2. Prosimy o informację co należy zrobić z materiałami z rozbiórek?

Wyjaśnienie:

Z materiałami z rozbiórek należy postępować zgodnie z SST-D 01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń załączonymi do przetargu.

3. Prosimy o informację czy drewno pochodzące z wycinek pozostaje własnością Zamawiającego?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SST-D 01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów, załączonymi do przetargu,

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
*„Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców byłego PGR poprzez przebudowę dróg”, które jest
dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych.*

drewno stanowi własność Zamawiającego.

4. W obu zadaniach SST dla w-wy podbudowy z kruszywa 0/31,5 specyfikuje wymagania nasiąkliwości oraz mrozoodporności dla kruszywa i mieszanek na poziomie który wyklucza stosowanie większości kruszyw w tym: bazalt, melafir, amfibolit. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z WT-4 2010?

Wyjaśnienie:

Dla podbudowy z kruszywa należy stosować kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0,31,5mm C_{90/3} spełniające wymagania dla podbudowy zasadniczej wg WT-4 2010.

5. W obu zadaniach przy grubości warstwy ścieralnej AC S 3 cm bardziej odpowiednie zamiast AC 11 S będzie zastosowanie mieszanki o uziarnieniu AC 8 S. Czy Zamawiający dopuści do stosowania mieszankę AC 8 S?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza do stosowania mieszankę AC8S.

Dot. części 1

1. Opis techniczny i przedmiar (pozycja nr 3.2 - Warstwa z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2), wskazuje na wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 o grubości 22 cm, natomiast przekrój wskazuje na 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie:

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem i opisem warstwę z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 o grubości 22 cm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z tym, że w/w odpowiedziami na pytania modyfikuje się treść SWZ, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, jak również termin związania ofertą - zgodnie z art. 286 ust. 3 PZP – w następujący sposób:

1. **Zmienia się treść rozdz.14 ,14.2 SWZ ,który otrzymuje brzmienie:**

Termin składania ofert: 07.06.2024 r. godz. 09:00.

2. **Zmienia się treść rozdz.14 ,punkt 14.3 SWZ ,który otrzymuje brzmienie:**

Termin otwarcia ofert: 07.06.2024 r. godz. 09:10



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
*„Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców byłego PGR poprzez przebudowę dróg”, które jest
dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych.*

3. Zmienia się treść rozdz. 15 pkt 15.1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 06.07.2024 r.

4. Pozostała treść SWZ bez zmian.

5. Zamawiający działając na podstawie art. 271 PZP zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

6. Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2024/BZP 00350517/01 w dniu 2024-06-04 oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania- <https://platformazakupowa.pl/transakcja/928982> w dniu 2024-06-04.

WÓJT

Maciej Pawłowski

(Podpis Kierownika Zamawiającego)

