

271.1.10.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kobelniki”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytania:

Pytanie nr 1.

Zgodnie z SWZ punkt Rozdział V punkt 2 zamawiający wymaga;

2) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości min. 800 m każda. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców

Czy powyższy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi np. 2 poniższe referencje tj:

- 1 Referencje na remont drogi w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej o pow. 5940m² o długości odcinka 0,990 km?

- 1 Referencje na przebudowę drogi poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej wraz z jej poszerzeniem szerokości jezdni do 5m z nową podbudową na długości 990,60m?

Pytanie nr 2.

Przedmiar robót dział nr 6 poddział nr 6.2 pozycja nr 6.2.7 mówi o ustawieniu urządzenia BRD

- punktowe elementy odblaskowe w ilości 8 sztuk

Proszę o podanie rodzaju elementów odblaskowych jakie należy zastosować czy są to zwykłe elementy odblaskowe czy typu LED?

- Przedmiar robót dział nr 6 poddział nr 6.2 pozycja nr 6.2.7 mówi o ustawieniu urządzeń BRD
- próg zwalniający wyspowy w ilości 1 sztuki

Proszę o podanie dokładnych wytycznych jaki rodzaj progu należy zastosować oraz podanie jego wymiarów.

- Przedmiar robót dział nr 6 poddział nr 6.2 pozycja nr 6.2.9 mówi o ustawieniu urządzenia BRRD - U-18 w ilości 1 sztuki

Proszę o podanie dokładnych wymiarów lustra?

- Przedmiar robót dział nr 9 poddział nr 9.1 pozycja nr 9.1.1 mówi o ustawieniu ogrodzenia w ilości 33,70 mb

Proszę o podanie dokładnych parametrów, rodzaju oraz wymiarów ogrodzenia jakie należy zastosować.

- Przedmiar robót dział nr 9 poddział nr 9.1 pozycja nr 9.1.2 mówi o montażu zakupionych wiat przystankowych w ilości 2 sztuk

Proszę o podanie dokładnych wytycznych oraz wymiarów wiat jakie należy zastosować.

Pytanie nr 3:

Przedmiar robót dział nr 5 poddział nr 5.4 pozycja nr 5.4.2 mówi o wykonaniu nawierzchni z kostki 8 koloru czarnego w ilości 75 m²

Proszę o podanie dokładnego rodzaju kostki jaki zamawiający chce aby był zastosowany. Czy to przypadkiem nie chodzi o kolor grafitowy?

Wyjaśnienia:

Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuje, iż aby spełnić warunek Wykonawca winien wykazać, że wykonał przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości min. 800 m każda.

Biorąc pod uwagę powyższe jeśli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, że wykonał remont drogi w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej o pow. 5940m² o długości odcinka 0,990 km warunek ten nie zostanie spełniony, ponieważ remont to nie jest to samo co przebudowa.

Odpowiedź nr 2:

- Zamawiający informuje, że należy zastosować zwykłe elementy odblaskowe,
- Zamawiający informuje, że należy zastosować próg zwalniający z elementów prefabrykowanych – zgonie z rysunkiem 8.1.6 pkt c – szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach,
- Zamawiający informuje, że w wycenie należy nie ujmować lustra U-18a fi 800 gdyż lustro jest istniejące, a projekt tylko usankcjonuje je w organizacji ruchu,
- Zamawiający informuje, że jest to ogrodzenie istniejące z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej i słupkami z rur zakotwiczone poprzez zabetonowanie w podłożu, które należy po rozbiórce ustawić na granicy pasa drogowego,
- Zamawiający informuje, że należy zastosować przystanek o wymiarach 310x130x240, który będzie przystosowany zarówno do otwartych terenów jak i do trudnych warunków atmosferycznych. Wykonany ma być w całości z blachy ocynkowanej lakierowanej, w bocznej ścianie ma być wbudowana szyba hartowana. Dach wiaty przystankowej ma być wykonany z blachy ocynkowanej, a w skład jej wyposażenia ma wchodzić ławka, tabliczka na rozkład jazdy oraz kosz na śmieci.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej szarej gr. 8 cm. Pozostałe nawierzchnie, w tym zjazdy i perony należy wykonać zgodnie z projektem drogowym.

UWAGA! Wykonawca przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji technicznej. Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym i nie musi zawierać wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:
/-/ WÓJT GMINY
Złotniki Kujawskie
mgr Witold Cybulski