

Zestawienie przyłączy wodociągowych – inwentaryzacja stanu istniejącego, dobór nowego przewodu

Lp.	Adres budynku i przeznaczenie	Średnica i materiał przyłącza istniejącego na zewnątrz budynku wg mapy z zasobów geodezyjnych	Istniejące przejście przez ścianę (średnica, materiał)	Istniejące przejście przez posadzkę (średnica, materiał)	Średnica i materiał przyłącza istn. wewnątrz budynku za przejściem przez ścianę/posadzkę	Istniejące wyposażenie	Istniejący przewód instalacji za wyposażeniem (średnica, materiał)	Stan techniczny istn. przyłącza wewnątrz budynku	Uwagi	Średnica przyłącza projektowanego PE100 SDR17, mm
1.	ul. Gogolińska 1,3,5, (bud. mieszk.)	DN100	brak dostępu	brak dostępu	brak dostępu	brak dostępu	brak dostępu	brak dostępu	Budowa nowego przyłącza z drugiej strony budynku do Nr 3. Istn. przyłączy wchodzi do Nr 5.	Dz90
2.	ul. Gogolińska 7, (bud. mieszk.)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Budowa nowego przyłącza. Budynek nie posiada przyłącza, woda dostarczana jest z budynku przy ul. Gogolińskiej 11.	Dz63
3.	ul. Gogolińska 9, (bud. mieszk.)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Budowa nowego przyłącza. Budynek nie posiada przyłącza, woda dostarczana jest z budynku przy ul. Gogolińskiej 11.	Dz63
4.	ul. Gogolińska 11, (bud. mieszk.)	DN50	DN50	nie dotyczy	DN25	zawór kulowy, wodomierz, zawór grzybkowy	DN50	przeciętny	Nowa lokalizacja przyłącza! Przeniesienie wodomierza do innej piwnicy!	Dz63
5.	ul. Gogolińska 13,15, (bud. mieszk.)	DN50	DN50	nie dotyczy	DN50	zawór grzybkowy, wodomierz, zawór kulowy	D32PP	przeciętny		Dz90
6.	ul. Gogolińska 17, (bud. mieszk.)	DN80	D63PE	nie dotyczy	DN32	zawór kulowy, wodomierz, zawór kulowy	D40PP	przeciętny		Dz63
7.	ul. Gogolińska 17a, (bud. mieszk.)	DN80	DN50	nie dotyczy	DN50	zawór kulowy, wodomierz, zawór kulowy	D32PP/D40PP	przeciętny		Dz63
8.	ul. Gogolińska 19, (bud. mieszk.)	DN80	brak dostępu	brak dostępu	DN50	zawór grzybkowy, wodomierz, zawór kulowy	D50PP	przeciętny	Istn. wodomierz jest na korytarzu	Dz63
9.	ul. Gogolińska 21, (bud. mieszk.)	DN80	DN40	nie dotyczy	DN40	zawór kulowy, wodomierz	D50PP	przeciętny		Dz63
10.	ul. Gogolińska 2, (bud. mieszk.)	DN50	brak dostępu	nie dotyczy	DN20	zawór kulowy, wodomierz, zawór kulowy	DN20	przeciętny		Dz63
11.	ul. Gogolińska 4, (bud. mieszk. + sklep)	DN50	brak dostępu	nie dotyczy	DN25	zawór kulowy, wodomierz, zawór kulowy	D25PP	dobry		Dz63
12.	ul. Gogolińska 6, (bud. mieszk. + sklep)	DN50	brak dostępu	nie dotyczy	DN20	zawór kulowy, wodomierz, zawór kulowy	DN20	dobry		Dz63
13.	ul. Gogolińska 8, (bud. mieszk. + sklep)	DN50	brak dostępu	nie dotyczy	DN25	zawór grzybkowy, wodomierz, zawór grzybkowy	DN25	przeciętny	Istn. wodomierz jest na korytarzu	Dz63
14.	ul. Gogolińska 10, (bud. mieszk.)	DN50	brak dostępu	nie dotyczy	DN20	zawór grzybkowy, wodomierz, zawór kulowy	DN20	zły		Dz63