

Uzgodnienie ZUD G.EN. Operator Sp. z o.o.

Narada nr. 33/2023

Wniosek GKG.GZK.410.1007.2023

Uzgadniam pozytywnie z poniższymi uwagami:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac dokładnie określić głębokość posadowienia gazociągu i jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejących słupków oznacznikowych, skrzynek ulicznych oraz poprzez ręczne wykonanie przekopów poprzecznych do osi gazociągu pod nadzorem przedstawiciela G.EN. Operator O/Kaźmierz.
2. Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z siecią gazową należy wykonywać ręcznie z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm pod nadzorem przedstawiciela G.EN. Operator O/Kaźmierz.
3. Wykonane skrzyżowania podlegają odbiorowi przez przedstawiciela G.EN. Operator O/Kaźmierz przed zasypaniem. Wykonawca przed zasypaniem spisze protokół z odbioru wykonanego skrzyżowania.
4. Na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót zawiadomić pisemnie G.EN. Operator Oddział w Kaźmierzu (64-530), ul. Nowowiejska 26 tel.: +48 61 293 73 91, fax: +48 61 293 73 92
5. Wszelkie prace ziemne w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu równej 0,5 m na stronę od osi gazociągu można prowadzić wyłącznie ręcznie. Wykonywanie prac ziemnych w szczególności bezpośrednio nad gazociągiem możliwe są jedynie pod nadzorem przedstawiciela G.EN. Operator O/Kaźmierz.
6. Ewentualne koszty związane z usuwaniem uszkodzeń na sieci gazowej zaistniałych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakończenia robót obciążają Inwestora lub Wykonawcę budowy.
7. Na skrzyżowaniu elektroenergetycznej linii kablowej, linii telekomunikacyjnej lub linii światłowodowej z gazociągiem należy zastosować na kablu rurę ochronną o długości co najmniej 1,0 m na stronę od osi skrzyżowania; odległość pionowa między zabezpieczonym kablem a gazociągiem nie może być mniejsza niż 0,2 m.
8. Słupy linii oświetleniowych elektroenergetycznych lokalizować w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od gazociągu lub końca rury ochronnej gazociągu do rzutu fundamentu słupa.
9. Zachować min. 0,5 m odległości od projektowanych elementów sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do istniejących szaf gazowych

**G.EN. Operator Sp. z o.o.**  
ul. Dorczyka 1  
62-080 Tarnowo Podgórne

Sekretariat:  
tel.: +48 61 829 98 98  
fax: +48 61 829 98 22

e-mail: [centrala@genoperator.pl](mailto:centrala@genoperator.pl)  
Internet: [www.genoperator.pl](http://www.genoperator.pl)

NIP 669-050-27-73, REGON 330017284

Zarząd: Paweł Chałupka (Prezes Zarządu), Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202

Kapitał Zakładowy PLN 142.667.550,00 (w pełni wpłacony) mBank S.A. nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001