

Znak sprawy: ZEAS.611.17.2023

Stęszew, dnia 31 lipca 2023 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zapytania ofertowego na odkopanie, oczyszczanie ścian fundamentowych, wykonanie iniekcji krystalicznej oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej – osuszanie ścian budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie przy ul. Bukowskiej 2 – postępowanie nr 2.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pytanie 1:

Proszę o informację dotyczącą wydłużenia terminu wykonania zlecenia o 4 tygodnie. Technologicznie musi upłynąć 4 tygodnie od zalania otworów iniekcyjnych do wykonania prac izolacyjnych, dlatego nie można prowadzić prac w tempie wystarczającym do wykonania prac w terminie.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zlecenia o 4 tygodnie, pod warunkiem, że od 04 września 2023 r. wejście do budynku będzie dostępne i odpowiednio zabezpieczone – będzie możliwość bezpiecznego wchodzenia i wychodzenia z budynku.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie

Igor Bykowski

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. Platforma zakupowa
3. a/a