

Goleniów, 10.01.2024 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego pn.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice - Czarna Łąka w Gminie Goleniów - II ETAP**

WYJAŚNIENIE nr 5

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SWZ Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) wyjaśnia:

Pytanie 1

Proszę doprecyzować jakie rury zastosować do kanału technologicznego?
Czy mają być zastosowane tylko rury wg DWG i opisu czyli, 2 rury HDPE 110mm ?

Odpowiedź 1

Kanał "KTu"

- jedna rura osłonowa (RO) fi 110mm
- trzy rury światłowodowe (RS) HDPE fi 40mm, grub. ścianki min. 3,7mm
- jedna prefabrykowana wiązka mikrorur (WMR) HDPE fi 5-16mm i grub. ścianki 0,75-1mm, instalowana w osłonie o fi 40mm.

Kanał "KTp"

- dwie rury osłonowe (RO) fi 110mm
- trzy rury światłowodowe (RS) HDPE fi 40mm, grub. ścianki min. 3,7mm
- jedna prefabrykowana wiązka mikrorur (WMR) HDPE fi 5-16mm i grub. ścianki 0,75-1mm, instalowana w osłonie o fi 40mm.