



RO.271.7.2022

Zblewo, 19.04.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Zblewie w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00110692/01 z dnia 2022-04-05)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

Pytanie:

Szanowni Państwo,

Najpierw w wyjaśnieniach z dnia 12.04.2022 r. zezwolili Państwo użycie modułów o grubości ramki 35 mm. Następnie dnia 14.04.2022 r. Po bardzo tendencyjnym pytaniu zdecydowali Państwo dopuścić na grubość ramy tylko 38 mm i więcej. Zwracam się z prośbą o powrót do ramy o grubości 35 mm. Obecne rozwiązanie to ograniczanie konkurencji. Nie jest prawdą, że moduły o grubości ramki 35 mm są przestarzałe. Przestarzałe to są moduły o grubości 30 mm. Obecny standard to właśnie 35 mm i są to moduły o wystarczającej sprawności. Ponadto wcale nie to wpływa na ich sprawność a pozostałe zastosowane komponenty jak szkło. Jeśli Zamawiający idzie w tym tak daleko to proszę o ograniczenie jedynie do 40 mm i w górę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ostateczna decyzja jest taka, iż zostajemy przy wszystkich wymaganiach określonych w PFU, czyli m.in. grubości ramy 38 mm.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY
Daniel Szpręga
Daniel Szpręga

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) wykonawca
- 3) a/a AT
- 4)

