


TM

Pi = 3,458 kW

Po = 1,52 kW; k=0,44



Nr obwodu	Przeznaczenie
01	Zasilanie z ist. RG YDY 5x6mm ²
11	Ogranicznik przepięć I st.
12	Sygn. napięcia
13	Oświetlenie ogólne
14	Gniazda 230V komunikacja magazyn leżaków pom. higien.
15	Gniazda 230V sala żłobka
16	Domofon

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:

- samoczynne wyłączenie zasilania
- wyłączniki różnicowo prądowe
- układ sieci TN-S

NAZWA I ADRES INWESTYCJI Rozbudowa żłobka miejskiego Wałcz, Aleja Tysiąclecia 21. Dz. nr 3073/2 Jedn. ewidencyjna: 321701_1, Wałcz - Miasto Obręb: 0001, M. Wałcz			JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEL OBSŁUGA DOKUMENTACJI Zbigniew Behrendt 81-004 Gdynia, ul. Kartuska 34/13	
INWESTOR: Gmina Miejska Wałcz 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1			SKALA --:--	
Projektant mgr inż. Zbigniew Behrendt	UPRAWNIENIA POM/0001/PWOE/13	PODPIS		
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA ELEKTRYCZNA	DATA 21 sierpnia 2019 r.	RYS NR E-1	
TREŚĆ RYSUNKU Schemat elektryczny tablicy TE				