



RO.271.9.2022

Zblewo, 13.04.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa kompleksu sportowego z salą gimnastyczną, boiskiem i placem zabaw w miejscowości Bytonia**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00098996/01 z dnia 2022-03-25)

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela dowyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

#### **Pytanie:**

W związku z udzielonymi w dniu dzisiejszy odpowiedziami prosimy o pełną odpowiedź na pytanie:

"W dokumentacji projektowej pojawia się zapis o szkłe piankowym/komórkowych. Ponieważ jest to materiał drogi i mało dostępny, prosimy o określenie zamiennego rozwiązania dla każdej z przegród: P1, D2, D2\*, D2\*\*, SF, S1, S1\*, S1\*\*, S2, S2\*, S2\*\*."

Jeśli odpowiedź Zamawiającego należy rozumieć w ten sposób, że tylko na elewacji można zamienić szkło piankowe/komórkowe na styropian, a pozostałe przegrody mają zostać bez zmian, prosimy o jednoznaczną odpowiedź, aby wszyscy wykonawcy wycenili to samo rozwiązanie, ponieważ szkło piankowe/komórkowe to koszt min. 3000 zł/m3 i w sposób znaczący podwyższa cenę całej oferty.

#### **Odpowiedź:**

Po konsultacji z projektantem Zamawiający wyraża zgodę na zmianę szkła piankowego/komórkowego na wełnę mineralną o parametrach niegorszych od założonych w projekcie.

Z poważaniem

Z up. *[Podpis]* GMINY  
SEKRETARZ GMINY

*Daniel Szpręga*

#### **Otrzymują:**

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) wykonawca
- 3) a/a AT

