



Znak postępowania: RGK.271.11.2023

Mała Wieś; dnia 07 czerwca 2023 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 5

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem realizacja zadania pn. „**Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś**”

**Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonego postępowania.**

### **Pytanie nr 18**

Prosimy o przekazanie schematu elektronicznego ZPG2.

### **Odpowiedź na pytanie nr 18**

Zamawiający informuje, że należy zastosować złącze termoutwardzalne z fundamentem wyposażone w rozłącznik bezpiecznikowy RBK00 oraz posadzić obok szafę sterującą pompą - dostarczoną jako zestaw pompowy.

### **Pytanie nr 19**

Prosimy o wskazanie jaki rodzaj i jaką ilość kabla należy zastosować do ZPG2: na rysunku E-2 wskazano YKY 4x25mm<sup>2</sup> a na PZT określono typ kabla jako NA2XY 4x35mm<sup>2</sup>.

### **Odpowiedź na pytanie nr 19**

Zamawiający informuje, że należy zastosować kabel typu NA2XY 4x35mm<sup>2</sup> w ilość zgodnej z przedmiarem tj. 660 m.

### **Pytanie nr 20**

Prosimy o odpowiedź, czy w wycenie należy ująć kompletny system alarmowy SSWiN.

### **Odpowiedź na pytanie nr 20**

Zamawiający potwierdza, że w wycenie należy ująć kompletny system SSWiN.



**Pytanie nr 21**

Czy kabel zasilający ZPG2 ma być zabudowany z wykorzystaniem metody wykopu otwartego czy przewiertu sterowanego?

**Odpowiedź na pytanie nr 21**

Zamawiający informuje, że należy wykonać wykop otwory 500 m, przewiert sterowany 140 m. Zamawiający dopuszcza wykonanie całości prac wykopem otwartym.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o konieczności opracowania przez Wykonawcę projektu technicznego automatyki oraz wykonaniu automatyki na podstawie opracowanego projektu technicznego.

**Przedmiotowe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.**

**Udzielone wyjaśnienia do treści SWZ są obowiązujące od dnia upublicznienia powyższego pisma i nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.**

**Udzielone wyjaśnienia do treści SWZ opublikowano na platformie zakupowej (stronie internetowej prowadzonego postępowania) jako komunikat publiczny.**

**WÓJT GMINY**

*/-/ Zygmunt Grzegorz Wojnarowski*