



GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO

Giżycko, 24.10.2023 r.

Znak sprawy: ZP.271.26.2023.MS

Do wszystkich Wykonawców

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SWZ NR 1

W związku z otrzymanymi zapytaniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Giżycku**” Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

1. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji

2. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

3. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

4. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, na jaką odległość należy przewieźć materiał powstały w wyniku frezowania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że odległość na jaką należy odwieźć materiał powstały w wyniku frezowania wynosi do 2 km.



GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO

5. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów powstałych w wyniku rozbiórki krawężników i obrzeży.

Wyjaśnienie:

Klasyfikacji dokona Inspektor w trakcie trwania robót.

Właścicielem krawężników i obrzeży betonowych pozostaje wykonawca robót, natomiast materiał z frezowania i krawężnik kamienny stanowią własność Inwestora.

6. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy do wyrównania warstwy wyrównawczej z kruszywa, dopuszcza się zastosowanie kruszywa łamanego 0-31,5 mm C50/30.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z przedmiarem pkt. 4.3 zastosować kruszywo C50/10.

7. Zgodnie z SST „D.04.06.01B PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C8/10” podbudowę należy wykonać o grubości 20cm. Natomiast zgodnie z przedmiarem robót „4.5 Wykonanie podbudowy gr. 15cm z betonu C8/10 na zjazdach z kostki.” Zwracamy się do Zamawiającego, z prośbą o ujednoczenie grubości warstwy podbudowy z betonu C8/10.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że *Wykonanie podbudowy na zjazdach z kostki C8/10 należy wykonać o gr. 20 cm z betonu C8/10.*

8. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie szczegółu konstrukcyjnego zjazdu z kostki.

Wyjaśnienie:

Szczegóły zjazdu z kostki należy wykonać zgodnie z projektem, załącznik nr 9 do SWZ, strona 82, rysunek pt. Szczegóły konstrukcyjne zjazdu nr 1.

9. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do wykonania ławy fundamentowej pod krawężniki i obrzeża betonowe należy użyć betonu C12/15.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że do wykonania ławy fundamentowej pod krawężniki i obrzeża betonowe należy użyć betonu C12/15.



GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO

10. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że koryto pod jezdnią i skrzyżowaniami należy wykonać głębokości 20cm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć kruszywo wyszczególnione w przedmiarze w poz. 4.3. tj. C50/10 o grubości 30cm po zagęszczeniu. Jednocześnie informuję, iż na etapie robót dopuszczalna jest zmiana grubości w zależności od istniejących warstw podbudowy.

11. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji skrzynek gazowych należy uwzględnić jedynie regulacje wysokościową bez zakupu elementów zasuw i zaworów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że przy wycenie regulacji skrzynek gazowych należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu elementów zasuw i zaworów.

12. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, na jaką odległość należy odwieźć materiał powstały w wyniku rozbiórki znaków drogowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że odległość na jaką należy odwieźć materiał powstały w wyniku frezowania wynosi do 2 km.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Miasta Giżycka
ZATWIERDZAM