

dot. wyjaśnień specyfikacji warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

**„ULEPSZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ KUCZYNA - ZIEMLIN”**

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ULEPSZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ KUCZYNA - ZIEMLIN”.

**Pytanie nr 1:**

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wyrównawczą. W opisie technicznym i na przekrojach wskazano mieszankę AC11W, natomiast zgodnie z przedmiarem należy wbudować A16W. Specyfikacja D.05.03.05b też jest niespójna w tym zakresie. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Należy zastosować mieszankę AC11W jako warstwę wyrównawczą, dla kategorii ruchu KR1-2. Przytoczona specyfikacja D.05.03.05b dopuszcza zastosowanie mieszanki AC11W.

**Pytanie nr 2:**

Z uwagi na niespójności w dokumentacji, prosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszanki KR1-2, tak jak podano w SST.

**Odpowiedź:**

Należy zastosować mieszankę AC11W jako warstwę wyrównawczą, dla kategorii ruchu KR1-2.

Sprawę prowadzi: **Aldona Żołędziowska** e-mail: [zp@krobia.pl](mailto:zp@krobia.pl)