

Toruń, dnia 15.04 2024r.

FZ.38.66.2024.TK  
L.dz. FZ.61.2024.TK

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia poprzez Platformę zakupową Open Nexus

**Dotyczy:** postępowania pn. „Dostawa środka chemicznego- reagenta do dezaktywacji siarkowodoru w ilości 95 200 kg. w paleta-pojemnikach Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w Toruniu, Centralna Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Szosa Bydgoska 49”.

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku ze złożonym pytaniem do zapytania ofertowego, działając na podstawie § 4 pkt. VII ust.2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o. odpowiada jak niżej:

Pytanie.

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie towaru o parametrach jak w załączniku.

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza reagenta o wymienionych parametrach w karcie charakterystyki i dopuszcza tylko związki wielokompleksowe chelatu żelaza dwuwartościowego wskazanego w załączniku nr 1 A.

KIEROWNIK  
Działu Zakupów

Agnieszka Jasińska

Zastępca Prezesa  
ds. Eksploatacji

Waldemar Darasz

Prezes

Władysław Majewski