



Warunki techniczne nr OU/01/2023

Warunki techniczne budowy oświetlenia w ul. Drewnickiej w Zabkach

1. Słupy oświetleniowe zaprojektować jako słupy stalowe ocynkowane, jednolite o przekroju okrągłym.
2. Oprawy oświetleniowe zaprojektować jako typ LED, wyposażone w układ autonomicznej redukcji mocy z możliwością zaprogramowania do 5 niezależnych poziomów redukcji mocy. Ściemnianie następuje od godziny 22.00 do godziny 5.00 z wyznaczeniem wirtualnej północy.
3. Zasilanie oświetlenia: możliwości podłączenia oświetlenia ulicznego należy uzyskać od naszego partnera prywatnego: ECM ENERGIA S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel. 22 540 62 26, adres e-mail: marek.wisniewski@ecmenergia.pl.
4. Zasilanie słupów oświetleniowych – doziemna linia kablowa.
5. Należy uzyskać wszystkie niezbędne decyzje administracyjne.
6. Wykonanie projektu zlecić uprawnionemu projektantowi. Opracowany projekt techniczny należy uzgodnić pod względem rozwiązań technicznych w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta Zabki tel. 22-51-09-761.

Z-ca BURMISTRZA
Miasta Zabki

Arkadiusz Powierża