przewiert sterowany L=6,0m

przewiert sterowany L=5,0m

przewiert sterowany L=6,0m



Gdynia, dnia 07.07.2020 Uzgodnienie nr 374/20/TT

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Gdyni akceptuje zawarte w niniejszym projekcie rozwiązania techniczne:

trasa oświetlenia ulicznego

ulice Strzelnicze i Kwietnicze

Kwietnicze gm. Kosakowo

pod warunkiem realizacji zamieszczonych poniżej uwag:

1. O rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzenia kontroli robót w trakcie ich realizacji.

Uzgodnienie ważne jest do dnia: 07.07.2022 r.

3. Podczas prowadzenia prac w pobliżu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzenia prac.
5. Integralną częścią uzgodnienia są ostęplowane rysunki nr E-04/1 i E-04/2 .

qs

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU TECHNICZNEGO
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
inż. Maria Kocoń

Firma Projektowo-Wykonawcza
Janusz Białecki
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60
kom.: (+48) 511 695 121
NIP: 633 176 33 38 Regon: 242910306