



G M I N A S K R W I L N O

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, 54 270 02 14

Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

NIP 8921453887

e-mail: gmina@skrwilno.pl

www.bip.skrwilno.pl

Skrwilno, dnia 19 sierpnia 2021 roku

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **RI.271.15.2021.AS**

Nazwa zadania: **„Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120438C ul. Targowa w miejscowości Skrwilno wraz z niezbędną infrastrukturą. ETAP I - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej.”**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, przesłane na platformie zakupowej – strona prowadzonego postępowania w dniu 18.08.2021 r. informuję:

I. Pytania Wykonawcy

1. Czy Zamawiający uzna jako równoważne dla systemu rur i studni PP SN10 zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymałości potwierdzonej obliczeniami wytrzymałościowymi, produkowanych zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadających parametry pozanormowe uwzględnione w aprobacie IBDiM dopuszczającej rury między innymi do zastosowania w ciągach komunikacyjnych? Uzupełnienie systemu będą stanowić studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFEKT”.

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający nie dopuszcza w ramach planowanej inwestycji zastosowania systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych i studniach betonowych z monolitycznymi dennicami typu PERFEKT. Zamawiający nie dopuszcza zmiany systemu kanalizacyjnego na inny niż w projekcie budowlanym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje jednocześnie o nie przedłużeniu terminu składania ofert.

Kierownik Zamawiającego