


ROZDZIELNICA RG - WIDOK



OPIS:
Obudowa n/t typu 3x12 mod., IP66.

- UWAGI:
- Dokumentację powykonawczą (schemat rozdzielnic) umieścić w kieszeni na dokumentację na wewnętrznej stronie drzwi rozdzielnic,
 - Wszystkie aparaty opisać i oznaczyć w sposób czytelny, zgodny z dokumentacją powykonawczą,
 - Po zakończeniu prac wykonać pomiary rezystancji izolacji, skuteczności ochrony od porażeń i rezystancji uziemiania oraz badania wyłączników różnicowoprądowych.

INWESTYCJA:	REMONT BUDYNKU GARAŻU NR INW. 115-381 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE NADLEŚNICTWA BIELSK PRZY UL. STUDZIOWDZKIEJ.	
RYSUNEK:	SCHEMAT ZASILANIA ORAZ RG	
ADRES:	ul. Studziowdzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski działka nr ew. gr. 931	
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO BIELSK W BIELSKU PODLASKIM ul. Studziowdzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Garstka upr. nr PDL/0132/PWOE/14; nr czł.: PDL/IE/0004/15	
SKALA		DATA: 12-01-2024 r.
		RYS.NR PW_IE_04