

RZUT PIWNIC

BILANS POWIERZCHNI		PIWNICA
NR	NAZWA	POW.
POM. POMIESZCZENIA		POSADZKI
PRZEDSZKOLE - PIWNICA		NETTO[m²]
-1.1	Klatka schodowa	9,40
-1.2	Korytarz I - kuchenny	13,04
-1.3	WC personelu + przedstolek	3,77
-1.4	Dziwig kuchenny - towarowy	1,57
-1.5	Odbieralnia warzyw	9,55
-1.6	Korytarz II - kuchenny	3,38
-1.7	Magazyn owoców i warzyw	2,83
-1.8	Magazyn produktów suchych	6,15
-1.9	Pom. mrożni/zamrażarki	7,60
-1.9a	Pom. chłodni/lodówki	2,51
-1.10	Korytarz II - techniczny	30,08
-1.11	Pom. magazynowe	4,08
-1.12	Pom. magazynowe	7,78
-1.13	Pom. konserwacji sprzętu	25,46
-1.14	Pom. konserwatora + WC	10,75
-1.15	Pom. tech. - przepompownia KS	2,76
-1.16	Pom. tech. - separator tłuszczu	2,04
-1.17	Wnęka techniczna - wentylacja	4,40
-1.18	Pom. techniczna - zmywalnia	4,97
-1.19	Rozdzielnia główna	1,79
-1.20	Klatka schodowa	17,05
-1.21	Korytarz III - techniczny	19,35
-1.22	Zestaw hydroforowy	2,48
-1.23	Pom. wodomierza głównego	2,43
-1.24	Zasobnik C.W.U.	7,74
-1.25	Korytarz IV - pralnia	3,48
-1.26	WC - personelu pralni	1,64
-1.27	Pralnia	25,65
-1.28	Pom. socjalne personelu	8,80
PIWNICA - POW. NETTO - RAZEM		267,24

UWAGI I ZAŁEŻENIA:
1. ROZPOROWADZENIE INSTALACJI C.O. PROPONUJE SIĘ WYKONAĆ Z RUR NP. TYPU TWIEETOP PERTALPERT PROWADZONYCH W BRUZIACH ŚCIENNYCH LUB PODŁOŻE O ŚREDNICACH PODANYCH NA RZUCIE.
2. GŁÓWNE PRZEWODY ZASILAJĄCE WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH O POŁĄCZENIACH ZACISKOWYCH I PROWADZIC POD STROPEM PIWNIC

OZNACZENIA:
P1-P5 - piony ogrzewania instalacji c.o.
Pto - pompa obiegu c.o. z automatyczną regulacją przepłosu obrotowej

Pct - pompa obiegu c.t. z automatyczną regulacją przepłosu obrotowej

Pc-w.u. - pompa obiegu c.w.u.
G = 2,4m³/h; Hp = 20-35kPa

R - rozdzielacz c.o. DN100
G = 2,0m³/h; Hp = 20kPa

SUV - stacja uzdatniania wody np. f-mny Reflex typu FILTSOFT I

przewody instalacji c.o. prowadzone w posadzce piwnicy
główne przewody zasilające
przewodzone pod stropem piwnic

INWESTOR	GMINA SKOROSZYCE
ADRES	ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320
RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O.	SKALA 1:100
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	
BURO	BRANŻA: SANITARNIA
URZĄDZYSTWICZNO-ARCHITECTONICZNE	S-1
Nasz adres: 48-504 NR3, ul. 22 Sierpnia 14, tel/fax 077 433 33 81	
Projekt Architektoniczno-Budowlany	WYKONAWCA
rozbudowy budynku szkoły o przedszkole	PA8
WMB Skoroszyska, ul. Błogosławie Broni, dz. nr ewid. 209/13	DATA 03.2021
PROJEKTANT	mgr inż. JACEK WYŻYŃSKI
SPRZĄDZAJĄCY	mgr inż. KRZYSZTOF JAKUBOWICZ
	upr. inż. 138/005/14